

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zpracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 20080/2010 ze dne 7.4.2010 (nabytí právní moci dne 13.4.2010), ve znění pozdějších změn:

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK137172/2011	2.9.2011	2.9.2011
2.	MSK 49629/2012	8.6.2012	11.6.2012
3.	MSK 67885/2014	9.6.2014	10.6.2014
4.	MSK 147921/2016	18.11.2016	9.12.2016
5.	MSK 186794/2019	2.1.2020	18.1.2020

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), rozhodl takto:

Právnícké osobě **innogy Gas Storage, s.r.o.** se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 27892077 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Identifikační údaje zařízení

Název: **CA PZP Třanovice**

Provozovatel: **innogy Gas Storage, s.r.o.**, Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 27892077

Kategorie: 1.1. – spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW

Umístění: Kraj: Moravskoslezský
Obec: Třanovice
Katastrální území: Třanovice

I.

Popis zařízení a sním přímo spojených činností:

a) **Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**

Kompresorovna (SO211, PS211), která obsahuje tyto technologické jednotky:

- **Spalovací turbína TAURUS 60** s turbosoustrojím, jmenovitý tepelný příkon 17,39 MW_t
- **Spalovací turbína TAURUS 60** s turbosoustrojím, jmenovitý tepelný příkon 17,39 MW_t
- **Spalovací turbína TAURUS 70** s turbosoustrojím, jmenovitý tepelný příkon 21,76 MW_t
- **Spalovací turbína TAURUS 70** s turbosoustrojím, jmenovitý tepelný příkon 21,76 MW_t

Celkem 4 turbosoustrojí jsou tvořena spalovacími turbínami (2x TAURUS 60 a 2x TAURUS 70) na zemní plyn (dále „ZP“) a k nim připojenými turbokompresory. Všechny turbíny jsou osazeny hořáky Dry-Low NO_x a maximální spotřeba ZP činí 1840 m³/h (TAURUS 60), resp. 2300 m³/h (TAURUS 70). Spaliny jsou odváděny komíny o výšce 15 m nad terénem. *Spalovací turbíny TAURUS jsou stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.3. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“), jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. nesčítají.*

b) **Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**

- **Sušení plynu** (SO14, SO214, PS214/1) – zahrnuje vedle dalších zařízení sušící linky SL1 a SL2. Každá sušící linka obsahuje ohřívací kotel plynu (**E11, E21**) o jmenovitém tepelném výkonu 1,1 MW_t a regenerátor triethylenglykolu (**E12, E22**) o jmenovitém tepelném výkonu 0,4, resp. 0,5 MW_t. Ohřívací kotle a regenerátory spalují ZP, v topeništi regenerátoru jsou spalovány také zbytkové uhlovodíky ze ZP, uvolněné v rámci regenerace triethylenglykolu. *Ohřívací kotle plynu E11 a E21 a regenerátory E12 a E22 jsou stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. nesčítají.*
- **Nízkotlaká teplovodní kotelna** (PS08) – zdroj tepla pro vytápění stavebních objektů centrálního areálu podzemního zásobníku plynu (dále „CA PZP“) a pro některé technologické účely. Součástí kotelny jsou 3 identické nízkoteplotní teplovodní kotle Hoval – CompactGas 1000 (**T1a, T1b, T1c**) na ZP o celkovém tepelném výkonu 3 MW_t (tj. 3 x 1,0 MW_t). *Kotle T1a, T1b a T1c jsou stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. nesčítají.*
- **Náhradní zdroj el. energie** (SO219/2, PS219/2) – dieselagregát **MT.1000A**, tepelný příkon 1,444 MW. Součástí dieselagregátu je nádrž motorové nafty o objemu 905 l a přídatná skladovací nádrž motorové nafty o objemu 4000 l. *Náhradní zdroj el. energie je stacionárním zdrojem, uvedeným pod kódem 1.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.*

c) Přímo spojené činnosti

- **Velín** (SO210) – operátorské a řídicí centrum pro ovládání kompresorovny a souvisejících technologií. Součástí objektu je tlakovzdušná stanice, poskytující tlakový vzduch k ovládání armatur kompresorovny.
- **Filtry** (SO211, PS211) – 4 ks elektricky podtápěných filtrů k filtraci ZP před jeho vstupem do turbokompresorů.
- **Vzduchové chladiče plynu** (SO211, PS211) – chlazení stlačeného ZP z výtlačku turbokompresorů.
- **Regulační stanice vlastní spotřeby ZP** (SO215, PS215) – regulace vstupního tlaku plynu pro pohon turbosoustrojí.
- **Podzemní nádrž požární vody** (SO204/3) – podzemní nádrž o objemu 225 m³ pro napájení stabilního hasícího zařízení.
- **Potrubní rozvody** (SO16/1, SO216, PS 16/1, PS 216/1) – veškerá nadzemní a podzemní vedení ZP v rámci CA PZP.
- **Filtrace a separace plynu** (SO13, PS13) – 4 ks elektricky podtápěných filtrů k filtraci ZP přiváděného do areálu CA PZP plynovodem Příbor – Třanovice, nebo těženého z podzemních skladovacích prostor, před jeho vstupem do dalších technologií v areálu CA PZP.
- **Předávací a regulační stanice plynu** (SO15, SO215, PS15, PS215) – automatická regulace přetlaku ZP, úprava a měření parametrů ZP (množství a kvality), předávaného do distribuční sítě.
- **Tlakovzdušná stanice** (PS14/2) – výroba stlačeného vzduchu pro potřeby podzemního zásobníku plynu (dále „PZP“), pohony armatur, apod.
- **Skladové hospodářství** (SO12, PS12) – zahrnuje skladování hořlavín, chemických látek a přípravků (methanolu, triethylenglykolu, motorové nafty, olejů, technických plynů, hořlavín a dalších), ložiskové vody a kondenzátu.
- **Víceúčelový objekt** (SO07) – zahrnuje garáže, dílny, centrální shromaždiště odpadů a rozvodnu nízkého napětí.
- **Vypouštění ZP do ovzduší** – je prováděno v rámci provozu Kompresorovny a při odtlačování nebo opětovném zprovoznování technologie CA PZP (občasné jednorázové vypouštění ZP v rámci údržby zařízení).
- **Čistírna odpadních vod** (SO04/3) – biologická čistírna splaškových odpadních vod s kapacitou 15 ekvivalentních obyvatel
- **Nakládání s vodami** – součástí nakládání s vodami jsou rozvody pitné vody, dešťová kanalizace zaústěná do retenční nádrže dešťové/požární vody (včetně odlučovače ropných látek), splašková kanalizace, odvádění dešťových a přečištěných splaškových vod do vodního toku Stonávka prostřednictvím kanalizačního odvaděče.
- **Nakládání s odpady** – zahrnuje nakládání s odpady vznikajícími při provozu PZP – tj. oddělený sběr dle jednotlivých druhů a kategorií odpadů, jejich shromažďování, evidence a předání ze zákona oprávněným osobám k jejich využití nebo odstranění.
- **Monitoring a měření** – monitoring vlivu technologie na životní prostředí (emise do ovzduší, vody, horninového prostředí), zdraví pracovníků a monitoring vlivů na technologii.

II.

Krajský úřad stanovuje provozovateli výše uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení

a to:

1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

1.1 Ověření

1.1.1 Kompresorovna

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Monitoring
Spalovací turbíny TAURUS 60 (2x) TAURUS 70 (2x)	NO _x jako NO ₂ (oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý)	30	A	1x ročně
	CO (oxid uhelnatý)	100		1x ročně

Poznámky: Vztažné podmínky A pro koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0 °C), při referenčním obsahu kyslíku 15 %.

1.1.2 Sušení plynu

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Monitoring
Ohřev plynu (E11, E21)	NO _x jako NO ₂	80	A	1x za 3 roky
Regenerátor (E12, E22)	CO	100/50		1x za 3 roky

Poznámky: Vztažné podmínky A pro koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0 °C), při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

** - emisní limit 50 mg/m³ platí od 1.1.2020.

1.1.3 Nízkotlaká teplovodní kotelna

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Monitoring
Plynové kotle T1a, T1b, T1c	NO _x jako NO ₂	100	A	1x za 3 roky
	CO	50		1x za 3 roky

Poznámky: Vztažné podmínky A pro koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0 °C), při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

1.2 Voda

Povolení k vypouštění splaškových odpadních vod z biologické čistírny odpadních vod (dále „ČOV“) do vod povrchových – vodního toku Stonávka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-056, říční km 22,2, se vydává za plnění následujících podmínek:

a) Množství vypouštěných odpadních vod:

maximálně: 0,05 l/s 80 m³/měsíc 820 m³/rok

b) Kvalita vypouštěných odpadních vod:

Ukazatel	Hodnota „p“ (mg/l)	Hodnota „m“ (mg/l)	Bilance (t/rok)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK _{Cr})	90	150	0,074
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK ₅)	40	50	0,033
Nerozpuštěné látky (NL)	40	50	0,033
Reakce vody (pH)	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0	–

1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1 Tři měsíce před ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu.

2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

Kat. číslo	Název odpadu
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 09*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 15*	Upotřebené filtrační hlinky
05 01 17 O/N	Asfalt
06 01 06*	Jiné kyseliny
06 02 05*	Jiné alkálie
07 01 01*	Promývací vody a matečné louhy
07 01 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 99*	Odpady jinak blíže neurčené - pryžové balóny
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 03 17*	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 04 09*	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
12 01 07*	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08*	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky
12 03 01*	Prací vody
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 10*	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11*	Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje
13 02 04*	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03 09*	Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplotnosné oleje
13 03 10*	Jiné izolační a teplotnosné oleje
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 07 01*	Topný olej a motorová nafta
13 08 02*	Jiné emulze
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 05*	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 02 O/N	Plastové obaly – znečištěné
15 01 04 O/N	Kovové obaly – znečištěné
15 01 05 O/N	Kompozitní obaly – znečištěné
15 01 07 O/N	Skleněné obaly – znečištěné
15 01 09 O/N	Textilní obaly – znečištěné
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07*	Olejoyé filtry
16 01 14*	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 02 11*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky, hydrochlorofluoruhlodíky (CHFC) a hydrofluoruhlodíky (HFC)
16 02 13*	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12)
16 02 15*	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01*	Olověné akumulátory
16 06 02*	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*	Baterie obsahující rtuť
16 06 04 O/N	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05 O/N	Jiné baterie a akumulátory
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
16 10 01*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 08 05 O/N	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 07*	Roztoky a kaly z regenerace iontoměníčů

19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky
20 01 32*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
20 01 37*	Dřevo obsahující nebezpečné látky

Předmětem nakládání s odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů.

3.2 Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

Kat. číslo	Název odpadu
15 01 02 O/N	Plastové obaly – znečištěné
15 01 04 O/N	Kovové obaly – znečištěné
15 01 05 O/N	Kompozitní obaly – znečištěné
15 01 07 O/N	Skleněné obaly – znečištěné
15 01 09 O/N	Textilní obaly – znečištěné
15 01 10 O/N	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Směs těchto odpadů bude pro účely evidence a předání zařazena pod katalogové číslo 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Směs odpadů bude předávána k odstranění v zařízení Spalovna průmyslových odpadů, Ostrava.

3.3 O množství a způsobu nakládání s odpady vzniklými během stavby „Rozvoj PZP Třanovice, Rekonstrukce centrálního areálu“ bude vedena evidence, která bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

4.1. Ovzduší

4.1.1. Podmínky změny stavby a povolení provozu stacionárních zdrojů, v souvislosti s výměnou plynových hořáků kotlů T1a, T1b, T1c a regenerátoru TEGu E12:

- a) Změna stavby předmětných stacionárních zdrojů bude provedena tak, aby tyto po uvedení do provozu plnily emisní parametry, uvedené v tabulkách kapitoly 1. integrovaného povolení. Před provedením změn platí pro stacionární zdroje emisní parametry, uvedené v integrovaném povolení ve znění změn č. 1 – 3.

- b) Termín uvedení předmětných stacionárních zdrojů po výměně hořáků do provozu bude předem oznámen krajskému úřadu. Do 3 měsíců od uvedení stacionárních zdrojů do provozu bude provedeno jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek, které mají stanoveny emisní limity v kapitole 1. integrovaného povolení. Měření budou provedena a vyhodnocena v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn.
- c) Výsledky jednorázových měření emisí budou od 2 měsíců od jejich provedení předloženy krajskému úřadu.

4.1.2. Podmínky pro provedení stavby a provoz stacionárních zdrojů – teplovodní kotle (T1a, T1b, T1c):

- a) Předmětem záměru je rekonstrukce stávající nízkotlaké teplovodní kotelny s výměnou 3 kusů teplovodních kotlů T1a, T1b, T1c za nové o celkovém tepelném výkonu 3,0 MWt a maximálního celkového tepelného příkonu 3,111 MWt (tj. 3 x 1,037 MWt).
- b) Stavba bude provedena tak, aby zařízení po uvedení do provozu splňovalo emisní limity části II., kapitole 1., odst. 1.1. bodu 1.1.3.
- c) Dle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn bude do 4 měsíců po zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje provedeno první autorizované měření emisí NOx a CO. Měření bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Výsledky tohoto měření budou do 3 měsíců od jeho provedení předloženy krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí.
- d) Platnost povolení pro provoz stacionárních zdrojů - teplovodních kotlů (T1a, T1b, T1c) se uděluje do 1. 10. 2020.

4.1 Voda

Nejsou stanoveny.

4.2 Hluk

Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se schváleným provozním řádem, opatření pro předcházení havárií z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III., písm. A. výrokové části integrovaného povolení.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schváleným provozním řádem a schváleným havarijním plánem.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1 Ovzduší

Monitoring je stanoven v části II., bodu 1.1 výrokové části tohoto rozhodnutí.

9.2 Voda

- a) Kvalitativní a kvantitativní ukazatele splaškových odpadních vod, vypouštěných z ČOV do vodního toku Stonávka jsou stanoveny v bodu 1.2. výrokové části integrovaného povolení.
- b) Kontrolní odběry vzorků odpadních vod budou prováděny oprávněnou osobou s četností 4 x ročně a budou rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku.
- c) Odběry vzorků budou prováděny na výtoku z ČOV, před smísením s dešťovými vodami. Vzorky budou získávány dvouhodinovým sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků, odebíraných v intervalu 15 min. – typ A dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále „NV č. 61/2003 Sb.“).
- d) Na výtoku z ČOV a na kanalizačním odvaděči bude zajištěno měření objemu odpadních vod vypouštěných z ČOV a celkového objemu vod, vypouštěných z CA PZP, a to pomocí měrného žlabu a ultrazvukového průtokoměru.
- e) Hodnota „p“ může být překročena jednou za kalendářní rok, hodnota „m“ nesmí být překročena.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Nejsou stanoveny.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu nejpozději do 30.4. následujícího kalendářního roku (první zaslání bude v roce 2011). Součástí zprávy bude mimo jiné vyhodnocení monitoringu dle

kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí a protokoly z jednorázových autorizovaných měření emisí zdrojů, u kterých byla tato měření v uplynulém kalendářním roce provedena.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivu na životní prostředí – závěr zjišťovacího řízení EIA čj. 9285/ENV/09 ze dne 19.2.2009

Relevantní připomínky z hlediska ochrany ovzduší jsou zohledněny v bodech 1.1 a 4.1 výrokové části tohoto rozhodnutí, ostatní připomínky se týkají projektové dokumentace a jejich vypořádání je součástí odůvodnění tohoto rozhodnutí.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) Ukládá plnění:

„Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Podzemní zásobník plynu Třanovice“, č. **186794/19/I**.

2) Schvaluje:

a) „Plán opatření pro případ ekologické havárie pro Podzemní zásobník plynu Třanovice“ ve smyslu zákona o vodách, č. **49629/12/II**,

b) Základní zpráva pro zařízení CA PZP Třanovice, č. **147921/16/II**.

3) Vydává:

Povolení k uvedení zdroje znečišťování ovzduší „Sušení plynu“ do trvalého provozu.

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí:

1) Okresního úřadu Frýdek-Místek, referátu životního prostředí, čj. RŽ-0421/02/Ši/231.2 ze dne 18.3.2002, ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, zn. OŽPaZ/3754/2007/Vol/231.2 ze dne 15.6.2007, ve věci prodloužení platnosti povolení čj. RŽ-0421/02/Ši/231.2 ze dne 18.3.2002 podle § 9 odst. 4 vodního zákona.

3) Městského úřadu Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. ŽPaZ/1309/03/Str/231.2 ze dne 30.6.2003, ve věci schválení plánu opatření pro případ ekologické havárie podle § 39 odst. 2 vodního zákona.

4) Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, zn. OŽPaZ/5494/2007/Fri ze dne 10.7.2007, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými

odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“).

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

- 1)** Povolení provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 - 2)** Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Seznam nebezpečných odpadů je uveden v bodu 3.1 výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - 3)** Souhlas k upuštění od třídění, nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech za podmínek, uvedených v bodu 3.2 výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - 4)** Vyjádření z hlediska nakládání s odpady pro účely stavebního řízení podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech za podmínky, uvedené v bodu 3.3 výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - 5)** Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona za podmínek, uvedených v bodech 1.2 a 9.2 výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - 6)** Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, jak je uvedeno v části III., písmenu A. bodu 1) výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - 7)** Závazné stanovisko ke změně stavby a povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“
-