



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

***KUMSX03F**
TGO2*

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 131760/2026
Sp. zn.: KSÚ/4925/2026/ADA

Vyřizuje: Ing. Adamčíková Lenka
Telefon: 595 622 560
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 01-10-2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 7 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti společnosti **KOMAS, spol. s r.o., IČO 46580344**, se sídlem **Ostravská č. p. 291/33, 747 70 Opava-Komárov**, kterou zastupuje společnost AQD-envitest, s.r.o., IČO 26878453, se sídlem Na Čtvrti č.p. 453/37, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „stavebník“),

podle § 249 stavebního zákona **povoluje odstranění dočasné stavby vodního díla** nazvané **„KOMAS – sanační objekty“** a změny této dokončené dočasné stavby nazvané **„KOMAS – sanační objekty, Dodatek 12/2011“** na pozemcích parc. č. 176/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 976/16 (ostatní plocha) v k. ú. Komárov u Opavy, v obci Opava, kód a název útvaru podzemních vod 15200 Kvartér Opavy.

Druh a účel stavby

Jedná se o dočasnou stavbu vodního díla, jejímž účelem bylo čerpání znečištěných podzemních vod, snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, aplikace závadných látek, včetně monitoringu kvality podzemních vod.

Postup bouracích prací

Předmětem žádosti je odstranění 13 sanačních vrtů, a to KOM-6 a KOM-7, HSV-146, SMV-1 – SMV-3, SMV-7 – SMV-10 a SMV-12 - SMV-14, potrubních a kabelových tras a dekontaminační stanice. Z vrtů bude demontováno výtlačné potrubí a čerpací technologie. Dojde k odkopání zhlaví vrtů a výstroje na úroveň cca 1,0 m pod úroveň terénu. Zhlaví bude demontováno a výstroj odříznuta. Stvolý vrtů budou do úrovně 1,5 m pod úroveň terénu zasypány drceným kamenivem frakce 16-32 mm. V úrovni 1,5 m až 1,0 m pod úroveň terénu bude provedena tamponáž jílocementovým těsněním. Odkopaný prostor po odstraněném zhlaví a části výstroje vrtů bude zasypán zeminou či inertním materiálem. V nezpevněných

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsđ Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz