



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

***KUMSX03**
BDBZ6*

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.:

Sp. zn.:

MSK 17978/2026

KSU/19088/2025/KLI

Rozdělovník

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

Ing. Dana Klišová

595 622 959

595 622 126

posta@msk.cz

29.01.2026

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., Jana Pudilová, IČO 62301110, Martinovská č.p. 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava 23 (dále jen „stavebník“), dne 26.08.2025,

podle §§ 247 a 249 stavebního zákona **povoluje odstranění záměru** nazvaného

OP_Dobe - Demolice staré rozvodny ČEZd Dolní Benešov

na poz. parc. č. 999/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Dolní Benešov (dále jen „záměr“).

Druh a účel záměru

Jedná se o demolici veřejné technické infrastruktury v elektroenergetice, a to venkovní rozvodny 110 kV (stavby stání transformátorů, tlumivek, havarijní jímky, hlavní portálové ocelové konstrukce s vybavením, část kanalizace, pochozích ploch a demolice části energokanálu. Demolice vyvolá i úpravy ponechávaných částí rozvodny – zazdění otvorů, doplnění izolačních vrstev.

Postup a způsob provedení bouracích prací

Před samotným zahájením bouracích prací bude u jednotlivých staveb provedeno odpojení od všech sítí a bude provedena i následná kontrola odpojení od elektrické energie. Bude vytyčen ohrožený prostor

Tel.: 595 622 222

Fax: 595 622 126

ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz