



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

***KUMSX03**
AZMEH*

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 8665/2026
Sp. zn.: KSÚ/26308/2025/Kli

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Dana Klišová
Telefon: 595 622 959
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 15.01.2026

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti společnosti Podolupark Solar I a.s., Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje LA Property CZ a.s., Chopinova č.p. 576/1, 702 00 Ostrava 2, prostřednictvím STAV MORAVIA spol. s r. o., Jirská č.p. 570/30, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „stavebník“) ze dne 05.12.2025

podle § 195 a § 212 stavebního zákona ve zrychleném řízení

p o v o l u j e

dočasnou stavbu nazvanou

BSAE Stonava

na pozemku parc. č. 2697 (ostatní plocha), parc. č. 2707 (ostatní plocha), parc. č. 2708/2 (ostatní plocha), parc. č. 2734/5 (ostatní plocha), parc. č. 2734/10 (ostatní plocha), parc. č. 2734/27 (ostatní plocha), parc. č. 2734/29 (ostatní plocha), parc. č. 2734/31 (ostatní plocha), parc. č. 2734/36 (ostatní plocha), parc. č. 2734/39 (ostatní plocha), parc. č. 2734/40 (ostatní plocha), parc. č. 2734/66 (ostatní plocha), parc. č. 2734/70 (ostatní plocha), parc. č. 2734/72 (ostatní plocha), parc. č. 2734/74 (ostatní plocha), parc. č. 2734/75 (ostatní plocha) v katastrálním území Stonava (dále jen "záměr").

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

Druh, účel záměru a prostorové řešení

Předmětem záměru je **výstavba technické infrastruktury v elektroenergetice**. Jedná se o **bateriové uložení** BSAE Stonava (v areálu bývalého dolu 9. května) v katastrálním území Stonava budované za účelem poskytování služeb výkonové rovnováhy distribuční soustavy, na kterou bude záměr napojen.

BSAE Stonava bude tvořeno celkem 12 trafo kontejnery o celkovém maximálním výkonu 108 MVA, 12 střídačovými kontejnery o celkovém nominálním výkonu 92,016 MVA a celkem 36 bateriovými kontejnery o celkové kapacitě 180,54 MWh, venkovní rozvodnou 110/22 kV a příslušenstvím. Záměr tvoří jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Záměr bude, vyjma části přípojky dešťové kanalizace a příjezdu k areálu oplocen a toto oplocení bude umístěno na hranici jednotlivých pozemků, vyjma západní části poz. parc. č. 2734/5 kde bude oplocení odsazeno od katastrální hranice pozemku. Jelikož se všechny pozemky nachází na katastrálním území Stonava, budou nadále uváděna již jen čísla pozemků, nebude-li uvedeno jinak.

BSAE Stonava tvoří jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.

Zastavěná plocha baterií: 531.72 m², obestavěný prostor bateriových kontejnerů 1 539.8 m³

Zastavěná plocha střídačů: 177.24 m², obestavěný prostor střídačů 512.4 m³

Zastavěná plocha transformátorů: 177.24 m², obestavěný prostor trafokontejnerů 512.4 m³

Zastavěná plochy objekty: 339.07 m², obestavěný prostor SO 102 Trafostanice vlastní spotřeby 72,04 m³, obestavěný prostor SO 310 Technického zázemí 72,04 m³, obestavěný prostor SO 207 Budova BSP a rozvodny VN 635,5 m³

Zastavěná plocha technologie základy: 28.16 m²

Plocha zpevněných ploch – štěrk: 330 m²

Plocha zpevněných ploch – betonová zámková dlažba: 1070 m²

Plocha asfaltových komunikací: 2450 m²

Popis jednotlivých stavebních objektů:

SO 101 – Kabelová vedení

Jedná se o nové zemní kabelové trasy VN vedené mezi trafokontejnery a rozvodnou VN v transformovně VN a také mezi novou kioskovou trafostanicí a toutéž rozvodnou VN. Jedná se dále o rozvod NN pro napájení vlastních spotřeb technologie [bateriových (dále jen „ESS“), střídačových (dále jen „PCS“) a trafo (dále jen „STS“) kontejnerů], který bude napájen z nové trafostanice (SO 102). Paralelně bude s rozvodem NN vlastní spotřeby rozvedena optická datová síť pro zabezpečení řízení a dohled nad technologií. V rámci rozvodů NN bude provedeno vyvedení výkonu z ESS do PCS. Podzemní vedení VN bude realizováno třemi kabely 22-AXEKVCEY 1x240/25. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení ve VN rozváděčích je cca 4100 m. Pátevní vedení NN pro vlastní spotřebu bude primárně vedeno kabely 1-AYKY-J 3x240+120. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení v rozváděčích je cca 500 m. Pro vedení NN vlastní spotřeby propojující spojovací skříně bude použitý kabel 1-AYKY-J 3x70+35. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení v rozváděčích je cca 200 m. Pro vedení NN vlastní spotřeby mezi ESS a spojovacími skříněmi bude použitý kabel 1-CYKY-J 5x6. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení v rozváděčích je cca 660 m. Vlastní spotřeba vždy jednoho STS, PCS a trojice ESS bude provedena kabely CYKY-J 5x2,5. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení v rozváděčích je cca 360 m. Pro vedení výkonu NN mezi PCS a STS bude použitý kabel 1-CYKY-J 3x240+120. Celkem bude vedeno 15 paralelních kabelů této dimenze na jeden STS. Celková délka kabelů včetně jejich zakončení v rozváděčích je cca 6,3 km. DC výkon z ESS bude napojen do střídačů v PCS jednožilovými kabely SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 1x240 v odpovídajícím počtu na každý pól bateriového kontejneru. Délka všech těchto vedení NN bude cca 700 m. Všechny kabelové trasy (NN i VN) budou vedeny

zemí v zátěžovém terénu, pod obslužnými chodníky a pod komunikacemi, proto budou v celé délce uloženy v chráničkách

podle ČSN 73 6005. Po provedení výkopových prací a následném uložení kabelů, budou výkopy zpětně zahozeny zeminou a řádně zhutněny. Optická síť bude realizovaná HDPE 40 trubkami mezi technologií a trafostanicí paralelně s NN vedením vlastní spotřeby.

SO 102 – Trafostanice vlastní spotřeby

Umístěna bude v severozápadní části poz. parc. č. 2734/5 poblíž hranice s poz. parc. č. 2734/72 a 2734/65. Bude o vnějších rozměrech cca 9,8 m x 2,8 m a celkové výšce cca 3,47 m. Vybavení budou tvořit 2 transformátory o výkonu 400 kVA, rozvaděč VN, rozvaděče NN. Do objektu bude přiveden datový kabel. Bude zajišťovat elektrickou energii pro spotřebu areálu, a to hlavní vjezdové brány do areálu BSAE Stonava, zařízení čerpací stanice osazené na dešťové kanalizaci, objektu SO 310 – Technické zařízení, ESS, STS, PCS, areálové osvětlení.

SO 103 – Technologie bateriového úložiště

Tvoří jej 12 STS o celkovém maximálním výkonu 108 MVA, 12 PCS o celkovém nominálním výkonu 92,016 MVA a 36 ESS o celkové kapacitě 180,54 MWh. Kontejnery budou umístěny na poz. parc. č. 2734/5, 2708/2, 2707, 2734/40. Kontejnery mají vnější rozměry cca 6,06 m x 2,4 m x 2,9 m.

SO 104 – Ochrana před bleskem

Bude se jednat o zemnicí síť obsahující 30 samostatně stojících jímacích stožárů s výškou hrotu 7 m nad terénem, napojených na novou zemnicí síť. Stožáry budou volně položené na upraveném terénu pomocí podstavce.

Stožáry budou umístěny na poz. parc. č. 2734/5, 2708/2, 2707, 2734/40.

SO 102 Trafostanice vlastní spotřeby bude chráněna jímačem výšky 2 m osazeném v betonovém podstavci uprostřed ploché střechy trafostanice. Tento jímač bude napojen na zemnicí síť trafostanice dvěma svody.

Zemnicí síť trafostanice bude propojena se zemnicí sítí celého areálu

SO 201 – Venkovní oplocení 110kV

Bude omezovat přístup k venkovní rozvodně 110 kV. Celková délka oplocení bude cca 192,75 m. Umístěné bude na poz. parc. č. 2734/5. Bude provedeno z ocelových sloupů s PVC ochrannou založených do betonových patek a opatřeno podhrabovými deskami. Oplocení bude o min. výšce 2,5 m včetně bavoletů se třemi řadami žiletkového drátu. Výplň plotu bude tvořit svařované pletivo s PVC ochranou. Oplocení bude uzemněno, napojeno na zemnicí síť areálu. V oplocení bude dvoukřídlá vjezdová brána o průjezdu šířky cca 6,05 m a vstupní branka šířky cca 1,0 m v severní části oplocení.

SO 202 – Provozní oplocení

Bude omezovat přístup k technickému zařízení venkovní rozvodny 110 kV na poz. parc. č. 2734/5. Navazovat bude na venkovní oplocení rozvodny 110 kV. V místě komunikace jsou navrženy dvoukřídlé vstupní a vjezdové brány šířky 3,0 m a 4,0 m. Tvořeno bude ocelovými sloupky s PVC ochranou založenými do betonových patek a pletivo bude svařované s PVC ochranou. Celková výška oplocení bude cca 2,1 m. Celková délka oplocení bude 33,75 m. Provozní oplocení bude uzemněno a napojeno na zemnicí síť areálu.

SO 203 – Konečná úprava terénu

V rámci konečných úprav bude terén mimo staveb, zpevněných ploch, komunikací a venkovní rozvodny 110 kV zatravněn technickou travní směsí. V rozvodně 110 kV bude provedena štěrková plocha oddělena od zbývajících částí rozvodny betonovými obrubníky. Celková vrstva bude po zhutnění cca 0,15 m.

SO 204 – Výkopy pro uzemnění

Jedná se výkopy pro uložení drátu zajišťujícího uzemnění kovových částí BSAE Stonava.

SO 205 – Dešťová kanalizace

Bude zajišťovat odvod dešťových vod ze staveb a zpevněných ploch z venkovní rozvodny 110 kV na poz. parc. č. 2734/5. Dešťové vody budou z komunikace svedeny spádováním do betonových žlabů a následně uličními vpustmi potrubím dešťové kanalizace do navazující areálové dešťové kanalizace. Potrubí bude PVC KG SN8 uloženo ve výkopu v minimálním spádu 1 % na pískové lože tl. 0,1 m s obsypem 0,3 m nad potrubí. Průběžně budou v požadovaných rozestupech umístovány revizní šachty DN600 s litinovým pojezdovým poklopem.

SO 206 – Stanoviště transformátorů

Bude se jednat o stanoviště 2 transformátorů T101 a T102 110/22 kV v prostoru venkovní rozvodny 110 kV na poz. parc. č. 2734/5 o rozměrech cca 20,44 m x 6,66 m. Výška stání bude cca 7,5 m od u. t. Zastavěná plocha bude činit cca 136,13 m² a obestavěný prostor cca 1166,2 m³. Založení bude na základové železobetonové desce tl. 0,3 m. Nosnou konstrukci budou tvořit prefabrikované železobetonové prvky. Spodní část stavby tvoří prostor sloužící jako přívod kabelů a jímka pro úkap oleje nebo záchyť oleje z transformátoru v případě havárie. Pochozí podlahu budou tvořit betonové konstrukce, mezi kterými bude provedeno osazení ocelových pochozích zhášecích roštů. Přístup je zabezpečen odnímatelným schodištěm. Dešťové vody budou shromažďovány v záchytných jímkách jednotlivých stání transformátorů. Jímky budou periodicky vyváženy. V jímkách budou osazeny snímače hladiny napojené do řídicího systému rozvodny a bude zajištěna signalizace stavu naplnění jímek, aby bylo zajištěno že bude včas proveden odvoz dešťových vod a nedojde k jejich přeplnění.

SO 207 – BSP a rozvodna VN

Bude zajišťovat distribuci elektrické energie v areálu BSAE Stonava. Jedná se o stavbu pravidelného tvaru o vnějších rozměrech cca 35,02 m x 4,26 m. Výška stavby je cca 5,6 m, bude založena na železobetonové desce tl. 0,3 m, výška stavby nad terénem pak bude cca 4,1 m. Zastavěná plocha bude činit cca 149,2 m² a obestavěný prostor cca 850,4 m³. Užitná plocha bude cca 135,5 m². Nosnou konstrukci stavby budou tvořit železobetonové prefabrikované prvky. Zastřešen bude plochou střechou se spádovými polystyrenovými klíny se střešní krytinou z bitumenových pásů. Objekt bude temperován elektrickými přímotopnými panely. Odvětrání bude v části přirozené a v části nucené systémem VZT. Místnosti, vyjma prostoru traf vlastní spotřeby, budou opatřeny zdvojenou podlahou, která bude oddělovat kabelový prostor od provozních místností. Přístupový chodník bude proveden ze zámkové betonové dlažby do pískového lože s betonovými obrubníky, po obvodu stavby bude zhotoven okapový chodník.

SO 208 – Venkovní rozvodna 110 kV

Bude zajišťovat rozvod elektrické energie. Nacházet se bude na poz. parc. č. 2734/5. Její součástí budou základové patky pro hlavní a pomocné ocelové konstrukce. Půjde o dvoustupňové monolitické základové železobetonové patky vysoké cca 1,3 m, přičemž nad upravený terén bude patka vystupovat cca 0,1 m.

SO 209 – Kabelovody

Budou zajišťovat propojení jednotlivých technologických prvků. Umístěny budou na poz. parc. č. 2734/5. Budou tvořeny PVC trubkami mezi jednotlivými protahovacími šachtami. Protahovací šachty budou tvořeny betonovými konstrukcemi a zakryty ocelovými nebo kompozitními poklopy. Chráničky budou zakončeny v kabelové šachtě pomocí zabetonovaných spojek korugovaných trubek. Stavební konstrukce protahovacích šachet jsou navrženy železobetonové prefabrikované (případně monolitické) s výztuží svařovanou sítí. Konstrukce šachet budou osazovány na podkladní betonovou mazaninu v otevřené stavební jámě.

SO 210 – Vnitřní komunikace

Bude zajišťovat pohyb v areálu venkovní rozvodny 110 kV. Bude umístěna na poz. parc. č. 2734/5. Navržena je s minimální šířkou 3,0 m pro návrhovou rychlost 5 km/h. Vrchní vrstvu bude tvořit živичný povrch. Dešťové vody budou příčným a podélným sklonem odváděny z povrchu do betonových žlabů a přes uliční vpusti do dešťové kanalizace.

SO 211 – Kabelové vedení 110 kV

Bude zajišťovat propojení venkovní rozvodny 110 kV s rozvodnou ČEZ Distribuce, a. s. Bude vedeno jako zemní kabel na poz. parc. č. 2734/31, 2734/70, 2734/29, 2734/66, 2734/36, 2734/75, 2734/27, 2734/40, 2734/39, 2734/5. Součástí bude i vedení optického kabelu. V rozvodně ČEZ Distribuce, a. s. bude kabelové vedení napojeno do pole AEA6, přičemž zde budou vybudovány základové patky a další součásti, které budou navyšovat stávající kapacitu rozvodny, proto jsou tyto úpravy posouzeny jako drobná stavba ve smyslu přílohy č. 1 stavebního zákona odst. 1 písm. a) bodu 11, které nevyžadují povolení stavebního úřadu. Kabel pro vedení 110 kV bude použit 3 x A2XS(FL)2Y-SC-WTC 1 x 630 RM/185 mm². Kabel bude uložen ve výkopu na pískové lože tl. 0,1 m s minimální vrstvou zasypu cca 0,12 m. V hloubce cca 0,8 m nad trasou kabelů bude umístěna výstražná fólie. Minimální hloubka uložení kabelů bude 1,3 m. Pod komunikací před vjezdovou bránou do venkovní rozvodny 110 kV bude i z důvodu křížení s kabely 22 kV minimální hloubka krytí 2,13 m.

SO 212 – Venkovní osvětlení

Bude zajišťovat osvětlení venkovní rozvodny 110 kV. Umístěné bude na poz. parc. č. 2734/5. Tvořit jej budou 4 pochůzková světla umístěná před BSP s rozvodnou, 8 svítidel umístěných u stání transformátorů a 4 světla budou umístěna v jižní a severní části venkovní rozvodny 110 kV. Stožár osvětlení bude kotven do země zemní patkou. Výška stožáru bude 8,0 m. Stožár osvětlení před BSP s rozvodnou bude kotven do země zemní patkou. Výška stožáru bude 3,1 m. Napájení bude kabelem z objektu BSP s rozvodnou.

SO 301 – Založení

Řeší aktuální stav prostředí a stanovuje podmínky pro založení jednotlivých staveb. Základové poměry předmětné lokality jsou hodnoceny jako složité, především z důvodu proměnné mocnosti a charakteru antropogenních navážek. Instalovaná zařízení jsou poměrně těžká a vyžadují splnění přísných kritérií pro základové konstrukce. Základové konstrukce jsou proto navrženy podle výsledků geotechnických a statických výpočtů dle metody mezních stavů v souladu s normou.

SO 302 – Dopravní řešení

Tvoří síť komunikací zajišťující příjezd a přístup k areálu BSAE Stonava a uvnitř něj. Jednat se bude o neveřejnou účelovou komunikaci. Pozemní komunikace, její 3 větve, budou umístěny na poz. parc. č. 2734/5, 2734/72, 2734/39, 2708/2, 2734/40, 2734/10. Hlavní příjezdová komunikaci v délce cca 120 m a šířce 5,8 m je dvoupruhová obousměrná. Větev A, B a C sloužící pro přístup k jednotlivým stavebním objektům budou dvoupruhové obousměrné komunikace. Větev A bude o délce cca 150 m a šířce 4,7 m, délka napojující

se východní větve B bude cca 55 m a šířky 4,7 m. Délka severní větve C bude dlouhá cca 90 m a šířky 4,7 m. Na rozhraní vozovky, zpevněných ploch a zeleně budou osazeny betonové obrubníky. Vrchní vrstvu komunikací bude tvořit živičný povrch. Komunikace budou odvodněny spádováním příčným a podélným. Dešťové vody budou stékat do betonových žlabů a zbudovaných 12 ks uličních vpustí s následným zaústěním do dešťové kanalizace.

SO 303 – Hrubé terénní úpravy

Řeší úpravy terénu pro založení jednotlivých staveb.

SO 304 – Areálové dešťová kanalizace

Bude zajišťovat odvádění dešťových vod z navržených komunikací, zpevněných ploch a staveb. Bude umístěna na poz. parc. č. 2734/5, 2734/40, 2708/2, 2734/39, 2697, 2734/74. Kanalizace je navržena z porubí PP-DN630-SN12 v délce 379 m. Zároveň slouží jako trubní retence před areálovou čerpací stanicí. Z důvodu výškových rozdílů bude část kanalizace gravitační a část tlaková PE-DN100 v délce 480 m. V první revizní šachtě před čerpací stanicí na gravitační části stoky se na dně bude nacházet regulátor odtoku, který bude zajišťovat regulovaný odtok $Q_{max} = 10 \text{ l/s}$. Úsek potrubí mezi čerpací stanicí a revizní šachtou č. 1 bude z potrubí PP-DN200-SN12 v délce 3 m. Přípojky uličních vpustí budou z potrubí PP-DN150-SN12. V lomových a koncových bodech jsou navrženy revizní šachty z betonových prefabrikátů DN1000, poklop bude tvořen železobetonovým rámem s litinovým poklopem. Výtlač bude zaústěn do stávající revizní šachty na poz. parc. č. 2734/74 přes novou vloženou zklidňující revizní šachtu s gravitačním odtokem z potrubí PP-DN20-SN12 v délce 5 m a následně bude dešťová kanalizace zaústěna do stávající dešťové kanalizace. Porubí bude ukládáno ve výkopu na pískové lože tl. 0,1 m s obsypem min. 0,3 m nad hrdla potrubí.

SO 305 – Areálové osvětlení

Bude zajišťovat osvětlení zbývajících částí areálu BSAE Stonava. Umístěno bude na poz. parc. č. 2734/40, 2734/39, 2734/5. Tvořit jej bude 8 světelných bodů s montážní výškou stožáru 10,0 m s jedno nebo dvojramenným výložníkem. Kotveny budou do betonových patek. Propojeny budou zemním kabelem CYKY-J 4x10/KF09040 umístěným v chrániče. Napájené bude z trafostanice vlastní spotřeby. Stožáry budou uzemněny.

SO 306 – Datová přípojka CETIN

Bude zabezpečovat datové připojení. Napojení bude provedeno v telekomunikační skříni umístěné na poz. parc. č. 2734/10. Z této skříně bude veden datový kabel TCEKPFL 10 x 4 x 0,8. Kabel bude umístěn v zemi v chrániče. Pod komunikací a chodníkem budou chráničky uloženy na betonový podklad o tl. 0,1 m a obetonovány betonovou směsí po celém obvodu. Datové připojení a rozvody budou umístěny na poz. parc. č. 2734/10, 2734/5

SO 307 – Areálová rozvodna NN 0,4 kV

Bude zajišťovat dodávku elektrické energie pro chod vjezdové brány a čerpací stanice prostřednictvím podzemního kabelu CYKY-J 5 x 4 a objektu technického zázemí podzemním kabelem CYKY-J 5 x 10. Umístěna bude v objektu trafostanice vlastní spotřeby, který se nachází na poz. parc. č. 2734/5. Kabel bude umístěn v chrániče. Pod komunikací a chodníkem budou chráničky uloženy na betonový podklad o tl. 0,1 m a obetonovány betonovou směsí po celém obvodu chráničky.

SO 308 – Areálové oplocení

Bude chránit celý objekt BSAE Stonava proti vstupu nepovolaných osob. Bude umístěné po obvodu celého BSAE Stonava v hranici jednotlivých pozemků, vyjma západní části poz. parc. č. 2734/5, kde bude od hranice odsazen. Oplocení bude opatřeno na příjezdové komunikaci dvoukřídlou vjezdovou bránou šířky 7,5 m. Výška oplocení bude 2,1 m včetně bavoletů s žiletkovým drátem. Délka oplocení bude cca 694 m. Tvořit ho budou sloupky s výplní ze svařované sítě. V místě křížení dotčené sítě společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. bude oplocení plně rozebíratelné.

SO 309 – Plán organizace výstavby (POV)

Řeší zařízení staveniště. Jeho součástí bude administrativní zázemí o rozměrech 2,45 m x 6,06 m, sociální zázemí o rozměrech 2,45 m x 6,06 m, šatny o rozměrech 2,45 m x 6,06 m, uzavřené sklady o rozměrech 2 x 2,45 m x 6,06 m, mezideponie zeminy o ploše 1000 m² a 1 ks mobilní chemické WC. Vše bude umístěno na poz. parc. č. 2734/5, v jeho severozápadní části poblíž vjezdové brány.

SO 310 – Technické zázemí

Jedná se o typizovaný jednopodlažní objekt. Bude umístěn na poz. parc. č. 2734/5, v jeho severozápadní části. Bude o vnějších rozměrech 9,8 m x 2,8 m a výšce 2,68 m od u. t. Bude sloužit jako zázemí při provozu, údržbě, opravě areálu, ale nikoliv jako trvalé pracoviště. Přívod NN bude zajištěn z SO 102 – Trafostanice vlastní spotřeby.

Popis jednotlivých provozních souborů:

PS 221 – Transformátory 110 kV

Ve stání transformátorů budou instalovány 2 transformátory 110/22 kV o výkonu 50 MVA. Předmětem je také jejich zapojení a uzemnění. Výkon bude z transformátorů vyveden prostřednictvím Lana 758-AL1/43-ST1A, které bude připojeno na hliníkové trubkové vodiče, na které budou připojeny paralelní kabely 22 kV. Kabely 22 kV budou typu 3//22-CXEKVCER 1 x 300/25,3 na jednu fázi. Kabely budou vedeny po požární příčce do země. Ovládací, signalizační a napájecí kabely budou vedeny z rozváděčů v BSP kabelovodem. V těsné blízkosti transformátorů jsou umístěny uzemňovací jímky, které jsou připojeny na hlavní uzemňovací síť.

PS 222 – Rozvodna 22 kV

Řeší instalaci 25 skříní rozvodny 22 kV s jedním systémem přípojníc v přízemním prefabrikovaném objektu BSP a rozvodny VN na poz. parc. č. 2734/5 v samostatné místnosti se zdvojenou podlahou. Napájena bude v transformátoru T101 a T102. Přívodní kabely 22 kV budou tvořit paralelní kabely 3 x 22-CXEKVCEY 1 x 300 připojené do skříní č. 11 a 15. Ovládací kabely budou vedeny na lávkách ve zdvojené podlaze. Ovládací kabeláž bude provedena stíněnými kabely. Veškeré neživé vodivé části zařízení rozvodny 22 kV budou propojeny páskem FeZn 30 x 4 a připojeny na venkovní uzemňovací síť.

PS 223 – Rozvodna 110 kV

Rozvodna bude obsahovat 3 pole rozvodny 110 kV, 2 vývodní a 1 pole linkového vývodu. Přípojnice jsou navrženy trubkové. Výška živých částí bude min. 3,5 m nad u. t. Ocelové konstrukce budou kotveny chemickými kotvami k základům. Proti přímému úderu blesku budou chráněny 2 bleskosvody o výšce 16 m, které budou umístěny v jižní a severní části rozvodny. Hlavní uzemňovací síť bude provedena 2 pásy FeZn 30 x 4. Ocelové konstrukce budou připojeny k zemní síti 2 pásy FeZn 30 x 4 na 2 nezávisle větve hlavní uzemňovací sítě.

PS 224 – Vlastní spotřeba

Zařízení vlastní spotřeby bude umístěno v přízemním prefabrikovaném objektu BSP a rozvodny VN v samostatné místnosti se zdvojenou podlahou na poz. parc. č. 2734/5. Bude obsahovat střídavý rozváděč vlastní spotřeby ANH1, stejnosměrný rozváděč vlastní spotřeby ATEQ1 s usměrňovačem GUQ1, střídavý rozváděč zajištěné vlastní spotřeby ANK1 se střídačem GSN1, akumulátorové baterie 110 V, označená GBQ1, transformátory vlastní spotřeby TVS1, rozváděč USM pro měření spotřeby vlastní spotřeby. Vnitřní uzemnění bude společné pro zařízení VN a NN. Zemnicí rozvod bude proveden pozinkovaným páskem FeZn 30 x 4.

Provozní soubory PS 225 – Ochrany 110 kV, PS 226 – Ochrany 22 kV, PS 227 – Řídící systém, PS 228 – Ochrany v TR Stonava ČEZd tvoří součást BSAE Stonava a zabezpečuje ochranu a bezpečný provoz jednotlivých zařízení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Vyjma stavebních pozemků parc. č. 2697 (ostatní plocha), parc. č. 2707 (ostatní plocha), parc. č. 2708/2 (ostatní plocha), parc. č. 2734/5 (ostatní plocha), parc. č. 2734/10 (ostatní plocha), parc. č. 2734/27 (ostatní plocha), parc. č. 2734/29 (ostatní plocha), parc. č. 2734/31 (ostatní plocha), parc. č. 2734/36 (ostatní plocha), parc. č. 2734/39 (ostatní plocha), parc. č. 2734/40 (ostatní plocha), parc. č. 2734/66 (ostatní plocha), parc. č. 2734/70 (ostatní plocha), parc. č. 2734/72 (ostatní plocha), parc. č. 2734/74 (ostatní plocha), parc. č. 2734/75 (ostatní plocha) budou území dotčené vlivy stavby tvořit sousední pozemky a stavby, a pozemky a stavby které se budou nacházet v ochranném pásmu zařízení. Bude se jednat o pozemky parc. č. 2293 (orná půda), 2372/12 (ostatní plocha) a 2372/20 (ostatní plocha) v k. ú. Horní Suchá, a poz. parc. č. 2701 (ostatní plocha), 2703/2 (ostatní plocha), 2703/3 (ostatní plocha), 2705 (ostatní plocha), 2706 (ostatní plocha), 2708/1 (ostatní plocha), 2714/1 (ostatní plocha), 2714/2 (ostatní plocha), 2734/4 (ostatní plocha), 2734/13 (ostatní plocha), 2734/16 (ostatní plocha), 2734/19 (ostatní plocha), 2734/32 (ostatní plocha), 2734/33 (zastavěná plocha a nádvoří), 2734/34 (ostatní plocha), 2734/42 (ostatní plocha), 2734/44 (ostatní plocha), 2734/46 (ostatní plocha), 2734/65 (ostatní plocha), 2734/73 (ostatní plocha).

Podmínky pro provedení záměru:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. Arch. Tomáš Palkovský, ČKAIT 03221. Dílčí části projektové dokumentace zpracovali: Miroslav Kozumplík, ČKAIT 1300040, Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Ing. arch. Jitka Klusáková, ČKA 02522, Ing. Petr Mráz, ČKAIT 0004968, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, Ing. Tomáš Šafranec, ČKAIT 1104564, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Petr Slavíček, ČKAIT 0013246, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, Ing. Luisa Uhlařová, ČKAIT 1103397, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Tomáš Janošec, ČKAIT 1103687, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, Ing. Jana Opělová, ČKAIT 1103417, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, Ing. Marek Pohorelli, ČKAIT 1104646, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, Ing. Jiří Plachý, ČKAIT 0013051, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb. Dokumentace je vložena do evidence elektronických dokumentací a evidovaná v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru **Z/2025/200658**. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Stavba bude provedena za splnění podmínek vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. SBS 59606/2025/OBÚ-05 ze dne 13.11.2025, kdy:
 - I. Z hlediska veřejných zájmů chráněných OBÚ je záměr, za splnění podmínky stanovené v bodě II., přípustný.
 - II. Předmětnou stavbu, která je situována v CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve v ploše „C_k0“, nutno zajistit dle normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) na IV. skupinu stavenišť.
7. Budou dodrženy podmínky vlastníků, provozovatelů a správců sítí technické infrastruktury, dotčených záměrem:
 - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001169854085 ze dne 30.10.2025
 - CETIN a.s., č. j. 299426/25 ze dne 08.11.2025
 - OKD, a.s., č. j. IT 570/2025 ze dne 04.11.2025
 - Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., sítí zn. VPS/20250612-011/ES ze dne 08.07.2025, zn. VPS/20251104-013/SS ze dne 25.11.2025.

Podmínky pro užívání záměru:

1. Dešťové vody shromažďované v záhytných jímkách pod transformátory stavebního objektu SO206 Stanoviště transformátorů budou periodicky vyváženy a likvidovány v souladu s platnými právními předpisy v závislosti na jejich naplňování tak, aby nedošlo k jejich přeplnění.

Podmínky pro odstranění záměru dle § 211 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

1. Jelikož se jedná o dočasný záměr s dobou dočasnosti 40 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, bude nejpozději **do 6 měsíců po uplynutí doby trvání záměru** stavba odstraněna a pozemky budou uvedeny do původního stavu odpovídajícímu stavu po demolici nadzemních částí původních staveb dle 9. května. V dostatečném předstihu před uplynutím doby jeho trvání stavebník požádá o vydání povolení k odstranění záměru.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Podolupark Solar I a.s., IČO 09828966, Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění

Dne 05.12.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. V řízení krajský stavební úřad disponoval těmito podklady:

- projektová dokumentace
- plné moci
- souhlasy účastníků řízení se záměrem – byly průběžně doplněny na základě ověření vlastnických práv stavebních pozemků a posouzení dopadu záměru na okolní pozemky a stavby
- vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:
 - Povodí Odry, státní podnik, stanovisko č. j. POD/18088/2025 ze dne 04.11.2025
 - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001169854085 ze dne 30.10.2025, zn. 001169854085, 30.10.2025, zn. 0102428865 ze dne 04.11.2025, zn. 1171092316 ze dne 19.12.2025,

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V027928/2025/TE ze dne 13.11.2025, zn. 9773/V027726/2025/AUTOMAT ze dne 04.11.2025
- CETIN a.s., č. j. 299426/25 ze dne 08.11.2025
- OKD, a.s., č. j. IT 570/2025 ze dne 04.11.2025
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., sítí zn. VPS/20250612-011/ES ze dne 08.07.2025, zn. RSMSV/20250612-006/ES, VPS/20251104-013/SS ze dne 25.11.2025
- Obec Horní Suchá, ze dne 30.06.2025
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-144102-155/ČJ-2025-0700IT
- ČEZ ICT Services, a. s., zn. 07010388227 ze dne 04.11.2025
- Telco Pro Services, a. s., zn. 0201943467 ze dne 04.11.2025
- Telco Infrastructure, s.r.o., zn. 1100304178 ze dne 04.11.2025
- ČEPS, a.s., zn. 05786/2025/CEPS ze dne 18.06.2025
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003448390 ze dne 29.10.2025
- Green Gas DPB, a.s., zn. PDEMDPB2506983/Šm/1917/2025 ze dne 05.11.2025
- CETIN a.s., č. j. 299426/25 ze dne 08.11.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 250612-1320834697 ze dne 12.06.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E32778/25 ze dne 21.06.2025
- ČD – Telematika a.s., č. j. 2202538349 ze dne 12.06.2025
- ČD – Telematika a.s., č. j. 3202538332 ze dne 12.06.2025
- PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., zn. SN338/25/OŽ/TŘ/226/25 ze dne 20.06.2025
- DIAMO, státní podnik, zn. DIAMO-D550/64514/2025 ze dne 07.07.2025
- OKD, a. s., č. j. IT 570/2025 ze dne 04.11.2025
- České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/400746/2025 ze dne 19.06.2025
- závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů,
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 21.11.2025, č. j. MSK R/2025/221565/2
 - závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 06.11.2025, č. j. MO 980487/2025-1332
 - vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 13.11.2025, č. j. SBS 59606/2025/OBÚ-05
- sdělení správních orgánů chránících zájmy dle jiných právních předpisů
 - stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, č. j. MV-100403-4/OSM-2025 ze dne 01.08.2025
 - sdělení Magistrátu města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, ze dne 10.12.2025, č. j. R/2025/207376/5
 - sdělení Magistrátu města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, ze dne 14.01.2026, č. j. R/2026/8989/2
 - stanovisko a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 01.12.2025, č. j. MSK 149728/2025
 - sdělení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, č. j. HSOS-7193/2/2025 ze dne 12.11.2025
 - rozhodnutí Magistrátu města Karviné, odboru školství a rozvoje, silniční správní úřad, č. j. SMK/136482/2022 ze dne 24.10.2022

- vyjádření obce Stonava č. j. OÚSt/1830/2025 ze dne 30.12.2025, Asental Land, s.r.o., zn. LA/SMSP/Šev/2026/11993 ze dne 13.01.2026, Green Gas DPB, a.s., zn. ŘIGS/MGP/1/2026 ze dne 09.01.2026.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán, a to ve znění změn č. 1, 3 a 4 (úplné znění účinné od 23.08.2023), podrobně viz níže,
- b) nejde o záměr EIA – k předmětnému záměru vydal své stanovisko a sdělení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. MSK 149728/2025 ze dne 01.12.2025,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny – k tomuto vydal své stanovisko a sdělení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 01.12.2025, č. j. MSK 149728/2025 stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona a sdělení k žádosti o koordinované závazné stanovisko a jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, č. j. R/2025/207376/5 ze dne 10.12.2025 a č. j. R/2026/8989/2 ze dne 14.01.2026,
- d) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Vymezení účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona

písm. a) stavebník – Podolupark Solar I a.s., Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město

písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – obec Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava

písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Podolupark Solar I a.s., Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, vlastník poz. parc. č. 2734/5, 2734/40, 2707, 2708/2, 2734/39, 2734/72
- Podolupark Solar II s.r.o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, vlastník poz. parc. č. 2724/10
- Podolupark LandCo s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, vlastník poz. prc. č. 2734/29, 2734/36, 2734/66, 2734/75, 2734/27, 2734/70, 2697, 2734/74, vlastník dešťové kanalizace, příjezdové účelové komunikace, na které se areál připojuje
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vlastník poz. parc. č. 2734/31, zapsané věcné právo na pozemku parc. č. 2734/29, 2734/36, 2734/66, 2734/75, 2734/27, 2734/70, 2734/40, 2697 pro poz. parc. č. 2703/2, 2734/31, 2734/34, 2734/65, 2734/67, 2734/68, připojení do rozvodny
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 00 Ostrava, zapsané věcné právo na poz. parc. č. 2734/5, 2734/10, 2734/29, 2734/36, 2734/66, 2734/74, 2734/75
- Stonava Invest, a.s., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, zapsané věcné právo na poz. parc. č. 2734/29, 2734/36, 2734/66, 2734/75, 2734/27, 2734/70, 2697, 2734/74
- Teuer Michal, Sklopčická 610, 725 26 Ostrava, zapsané věcné právo na poz. parc. č. 2734/29, 2734/36, 2734/66, 2734/75, 2734/27, 2734/70, 2697, 2734/74
- Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, zapsané věcné právo na poz. parc. č. 2697
- OKD, a.s., č.p. 1077, 735 34 Stonava, zapsané věcné právo na poz. parc. č. 2734/74
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, připojení do datové sítě

písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

- Podolupark LandCo s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, vlastník poz. prc. č.2372/12 v k. ú. Horní Suchá, poz. parc. č. 2703/3, 2705, 2706, 2708/1, 2714/1, 2734/4, 2734/13, 2734/16, 2734/19, 2734/32, 2734/44, 2734/46, 2734/73
- Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, vlastník poz. parc. č. 2293, 2372/20 v k. ú. Horní Suchá
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vlastník poz. parc. č. 2703/2, 2734/34, 2734/65, 2734/68

písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon – účastenství plynoucí z jiných právních předpisů není s ohledem na záměr vymezeno.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být povolením předmětného záměru přímo dotčena. Krajský stavební úřad tento závěr dovozuje z typu stavby a jejímu umístění.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, a to zda je záměr v souladu s:

1. územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území;
2. cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán;
3. požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů;
4. požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy;
5. požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu;
6. ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Ad 1. Soulad záměru s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území stavební úřad posoudil a shledal jej přípustným:

První územní rozvojový plán, který je v současné době účinný, není v souladu s § 319 odst. 5 ve vazbě na § 73 odst. 2 stavebního zákona závazný pro rozhodování v území.

Zásady územního rozvoje

Záměrem dotčené pozemky se podle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a změny č. 11 (platné znění účinné od 21.07.2025, dále jen „ZÚR MSK“) nachází v *Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava* (OB2). Předmětný záměr s ohledem na jeho povahu naplňuje stanovené požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, neboť jde o záměr, který bude přispívat k zajištění zásobování rozvojových území energiemi, resp. bude poskytovat službu výkonové rovnováhy s akumulací energie a následným zpětným dodáváním do distribuční sítě, což je spojeno i s vytvořením podmínek pro umístění republikově významných zařízení energetické infrastruktury, protože záměr představuje zařízení umožňující využívat přebytky sítě, jejich akumulaci a zpětné využití při nižší výrobě např. obnovitelných zdrojů případně dodávat energii zpět do sítě v době odběrové špičky a tím přispívat ke stabilitě distribuční soustavy jako celku. Dle územně analytických podkladů pro správní obvod obce Stonava jde o území označené jako brownfield, a přestože není tato oblast jmenovitě v ZÚR MSK uvedena v požadavcích, naplňuje záměr v podstatě i požadavky týkající se podpory využití brownfields jako významných rozvojových a specifických ploch.

Pozemky se nachází dle zpřesnění vymezení specifické oblasti republikového významu v oblasti SO4 Karvinsko. I v tomto smyslu naplňuje záměr stanovené požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování

o změnách v území, především ve vazbě na komplexní revitalizaci území dotčeného těžbou černého uhlí, neboť záměr je dílčím projektem souvisejícím s revitalizací bývalého dolu.

Záměrem dotčené pozemky se nachází ve vymezené ploše biokoridoru BK168. K posledním věcným úpravám koncepce ÚSES v ZÚR MSK došlo aktualizací č. 2a (účinná od 16.08.2022). Tento biokoridor je však v územním plánu obce Stonava ve znění změny č. 1, 3 a 4 (platné znění účinné od 23.08.2023) (dále jen „územní plán“) zpřesněn, neboť poslední změna územního plánu proběhla po účinnosti zmíněné aktualizace ZÚR MSK. Poslední aktualizací ZÚR MSK č. 11 došlo pouze k formální úpravě, kterou se koncepce ÚSES dávala do jednotného standardu. Záměrem dotčené pozemky se nacházejí mimo územním plánem zpřesněnou plochu. Pozemky, na nichž bude vedeno podzemní potrubí dešťové kanalizace, poz. parc. č. 2697, 2734/74 se nachází v koridoru technické infrastruktury v elektroenergetice TE105 - TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice. Uvedené odpovídá koridoru EZ6 v územním plánu *Přívodní vedení VVN 110 kV TS Albrechtice – TS 110/22 kV Karviná-Doly*. Předmětem požizované Aktualizace č. 9 ZÚR MSK, jejíž veřejné projednání se konalo dne 02.09.2025, byl v rámci projednávání požadavků oprávněných investorů včetně jejich návrhu vyhodnocení podán návrh společnosti ČEZ Distribuce, a. s. na prověření záměru TE105 (dříve EZ6) TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN z TS Albrechtice. Z odůvodnění vyhodnocení plyne, že *koridor TE105 byl zrušen z důvodu neaktuálnosti záměru. Jedná se o záměr dlouhodobě vymezený v ZÚR MSK, který však není záměrem ČEZ Distribuce, a. s. (viz dopis ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 1. 7. 2022, č.j. 129E2100), a není zřejmé, kdo je jeho případným investorem (garantem) a jakému účelu by nové vedení sloužilo. Původním účelem záměru pravděpodobně bylo zajištění napojení průmyslové zóny Nad Barborou na distribuční soustavu. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. však toto napojení bude případně zajištěno jiným způsobem, a sice odbočením z vedení V693 a V696, která jsou vedena západně od silnice č. II/474.* Proti návrhu na zrušení koridoru nebyly vzneseny námitky. V návaznosti na uvedené posoudil krajský stavební úřad, že umístění podzemního potrubí přípojky dešťové kanalizace v části zasahující do nyní vymezeného koridoru TE105 nenaruší jeho využití, a to i ve vztahu k návrhu na jeho zrušení v rámci požizované Aktualizace č. 9 ZÚR MSK.

Co se týče specifických krajin, předmětný záměr se nachází v krajině E-01 Ostrava-Karviná. Charakteristickými znaky této specifické krajiny jsou ve vztahu k záměru:

- Hustě osídlená industriální krajina s vysokým zastoupením antropogenních tvarů a struktur včetně enkláv nelesní zeleně vzniklých primární sukcesí na antropicky přeměněných plochách, pohledové dominanty průmyslových a těžebních areálů, výrazné liniové struktury sítě dopravní a technické infrastruktury.

Cílovými kvalitami jsou *revitalizovaná antropicky přeměněná krajina se stopami těžební a související činnosti s obnovenou urbanistickou strukturou a souvislými plochami zeleně, částečně ponechanými přirozené sukcesí.*

Relevantní podmínkou pro zachování a dosažení předmětné cílové kvality specifické krajiny E-01 je postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp. úpravou černého uhlí a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na potřeby a charakter okolního území. Záměr je navržen jako dílčí projekt v rámci širší revitalizace antropicky přeměněné krajiny. Přispívá k obnovení urbanistické struktury tím, že doplňuje technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj území.

Další kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených hodnot v ZÚR MSK však ve vztahu k předmětnému záměru nejsou relevantní.

Na základě výše uvedeného lze vyhodnotit, že záměr **není v rozporu se ZÚR MSK.**

Územní plán

Záměrem dotčené pozemky se podle územního plánu nachází v zastavěném území, vyjma poz. parc. č. 2697, který se nachází v nezastavěném území v ploše silniční dopravy. Zbývající pozemky záměru, se nachází v ploše VP – plochy výroby a skladování (dále jen „plochy VP“).

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovují podmínky, jež musí být v území respektovány, a to *podmínky pro výstavbu v chráněném ložiskovém území černého uhlí, kde veškerá stavební činnost se musí řídit ustanoveními horního zákona, všeobecné zásady limitující využití území a zón a podrobné zásady, které stanovují regulační podmínky pro využití jednotlivých zón dle přílohy č. 1 textu*, podrobněji viz níže.

Dle stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je v regulaci funkčního uspořádání území stanoveno, že *stavební činnost musí být řízena dle horního zákona*. K záměru bylo vydáno vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož podmínky byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí a jimiž se musí stavebník řídit.

Území obce Stonava je rozčleněno do funkčních zón, kdy záměr musí tyto zóny respektovat, resp. využití z pohledu koexistence možné těžby a života obce. Záměrem dotčené pozemky se nachází v Zóně průmyslu U-VP (dále jen „zóny průmyslu“). Zóny průmyslu zahrnují také výrobní nebo technická zařízení, u nichž nelze vyloučit negativní vlivy na okolí. Kromě výrobních (těžebních) zařízení se do těchto zón umísťuje příslušná technická a dopravní vybavenost, sloužící zaměstnancům. Do regulačních podmínek této zóny, jako využití přípustné, patří *technická zařízení*, kterým záměr bezesporu je, tudíž předmětné využití zóny regulační podmínku splňuje.

V území jsou respektovány podmínky pro výstavbu v chráněném ložiskovém území, neboť v tomto smyslu bylo vydáno vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dle § 19, jak již bylo uvedeno, kdy území obce se nachází v chráněném ložiskovém území Čs. část Hornoslezské pánve v ploše „C_K0“. V území jsou dále respektovány zásady limitující využití dle zón, jak již bylo vyhodnoceno výše a hranice současně zastavěného území obce.

Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití jsou dále územním plánem stanoveny podmínky jejich využití, přičemž tyto jsou stanoveny pro plochy VP. Přípustným využitím plochy VP jsou *technická zařízení a technická infrastruktura (včetně přípojek)*. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu nejsou pro tuto plochu stanoveny. Plochy silniční dopravy pak jsou v územním plánu bez bližší specifikace. Ve vztahu k nezastavěnému území lze umístění přípojky dešťové kanalizace dle § 122 odst. 1 písm. a) stavebního zákona povolit, neboť ani územně plánovací dokumentace vysloveně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu umístění přípojky v předmětném nezastavěném území.

Dle výkresu II. B 4 *Geologické a důlní vlivy v území* se území záměru nachází v území nad uhlonosným karbonem, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností nebo nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání karvinských nebo ostravských slojí. K uvedenému se vyjádřil Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, který k záměru vydal vyjádření, jehož podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je dodržovat.

Záměrem je rovněž splněna podmínka negativního neovlivnění základní funkce zóny při umístění a povolení stavby a zařízení. Příjezd k elektrické stanici bude i po výstavbě záměru zachován.

Regulace prostorového uspořádání je záměrem dodržena, neboť záměr je přizpůsoben charakteru území a charakteru původní zástavby bývalého dolu. Rovněž regulace vyplývající z řešení dopravy, technické infrastruktury a dalších technických podmínek omezujících výstavbu je dodržena, kdy záměr respektuje prostorové prvky vyplývající z dopravního řešení, z příslušných ochranných pásem, resp. technických požadavků ČSN pro stávající i navržené inženýrská síť (vedení VN, VVN).

Se záměrem, jakož i zásahem do ochranných pásem byly vlastníky a provozovateli technické infrastruktury vysloveny souhlasy. Je tak dodržena podmínka ve vazbě na ochranu staveb v energetických odvětvích.

Na základě výše uvedeného lze vyhodnotit, že záměr **je v souladu s územním plánem.**

Ad 2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán:

Jak bylo uvedeno výše obec Stonava má vydán územní plán, proto krajský stavební úřad neposuzoval soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování ani charakterem území ani s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území.

Ad 3. Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., *o dokumentaci staveb*. Byla zpracována oprávněnými autorizovanými osobami a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky stavebního zákona a požadavky stanovené vyhláškou č. 146/2024 Sb., *o požadavcích na výstavbu*.

Dopravní napojení bude realizováno v části účelové komunikace, kde bylo obecné užívání rozhodnutím silničního správního úřadu omezeno. Silniční správní úřad pro omezení veřejného přístupu na předmětném úseku účelové komunikace veřejně přístupné stanovil mimo jiné podmínku, že: **Žadatel, jako vlastník účelové komunikace, umístěné na pozemku parcelní číslo 2697 v katastrálním území Stonava, obec Stonava, zajistí přístup a příjezd všem oprávněným osobám na nemovitosti přilehlé k nově uzavřenému úseku, a to předáním klíčů od umístěného dopravního zařízení – obou závor. Jedná se zejména o společnost Asental Land, s.r.o., IČ: 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, která je vlastníkem pozemků parcelní číslo 2293 a 2375/3, oba v katastrálním území Horní Suchá, a jejich nájemce (pronájem pro zemědělské účely), kteří předmětnou účelovou komunikaci mají jako jediný možný přístup a příjezd.** Stavebník je rovněž vlastníkem pozemků, jejichž jediný přístup je přes úsek tímto rozhodnutím silničního správního úřadu pro veřejnost omezený, nicméně stále právně zajištěný. Jelikož jde o záměr technické infrastruktury, který již ze své podstaty má kvůli bezpečnosti omezen přístup veřejnosti, považuje krajský stavební úřad zajištění dopravního napojení za splněné.

Záměr se ve smyslu § 143 stavebního zákona umísťuje v souladu s územně plánovací dokumentací, přičemž se umísťuje též s ohledem na charakter území. Záměr se umísťuje tak, že umožňuje napojení na potřebnou technickou i dopravní infrastrukturu, přičemž napojení na dopravní infrastrukturu vzhledem k návrhu vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb, což je dáno především šířkovým uspořádáním komunikací, stavebně technickému stavu stávajících komunikací i návrhu nové pozemní komunikace pro areál,

a bezpečného a plynulého provozu na přilehlé neveřejné účelové komunikaci. Rovněž navrhované odstupy staveb splňují stanovené požadavky dle § 144 stavebního zákona. Z hlediska základních technických požadavků na stavby viz §§ 145-152 stavebního zákona dodržení mechanické odolnosti a stability staveb bylo doloženo statickými výpočty a příslušnými certifikáty výrobků. Požární bezpečnost byla posouzena ve zpracovaných Požárně bezpečnostních řešeních staveb. Požadavky na ochranu zdraví i s ohledem na posouzení záměru dotčeným orgánem, jakož i ochrany životního prostředí, jsou splněny. S ohledem na charakter záměru jeho zabezpečení lze dovodit, že jsou splněny dotčené požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě. Požadavky na úsporu energie nejsou s ohledem na charakter záměru záměrem dotčeny. Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů, ve vazbě na návrh záměru posoudil dotčený orgán. Z uvedeného lze shrnout, že záměr splňuje uvedené požadavky.

Z pohledu prováděcích předpisů jsou požadavky na vymezení pozemků záměrem dodrženy.

Parkování vozidel bude v případě obsluhy řešeno v areálu. Záměr řeší hospodaření se srážkovými vodami ve vazbě na složité podmínky v území, proto je navrženo odvádění dešťových vod dešťovou kanalizací přes přípojku do stávající dešťové kanalizace. Záměrem nebude znemožněna výstavba v jejím okolí s výjimkou omezení daných ochranným pásmem, které vznikne ze zákona. Splněno je rovněž vedení technické infrastruktury v zastavěném území pod zemí. Jelikož jde o záměr, který musí být oplocen, aby bylo zabráněno volnému pohybu osob a zvířat v areálu obsahujícím energetická zařízení, jsou záměrem splněny i požadavky § 13. Staveniště bude na stavebních pozemcích po dobu výstavby řádně zabezpečeno.

Technické požadavky na stavby jsou záměrem dodrženy.

Mechanická odolnost a stabilita byla doložena statickými výpočty a předloženými certifikáty výrobků plnících funkci stavby, které budou při výstavbě použity (typizované výrobky). Základy staveb jsou navrženy dle zjištěných geologických podmínek a budou dodrženy podmínky stanovené Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí nejsou záměrem dotčeny, vyjma:

- ochrany proti hluku a vibracím, kdy záměr posuzoval v tomto smyslu dotčený orgán, kterým je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, která ve věci vydala souhlasné závazné stanovisko bez podmínek dne 21.11.2025, č.j. MSK R/2025/221565/2.

- omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení – byl proveden návrh a výpočet umělého osvětlení, aby byly splněny požadavky na osvětlení daných ploch z důvodu bezpečnosti stavby, případně pohybu v areálu a zároveň, aby nebyly nad míru přípustnou zhoršovány světelné podmínky pro okolí.

Požadavky na bezpečnost a přístupnost, jež se záměru týkají, jsou záměrem dodrženy.

Požadavky na vnitřní a vnější prostory, jež se záměru týkají, jsou záměrem dodrženy.

Požadavky na technické zařízení stavby, jež se záměru týkají, jsou záměrem dodrženy.

Z uvedeného plyne, že záměr nevyžaduje řešení výjimky z vyhláškou stanovených požadavků.

Záměr stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Lhůtu pro odstranění záměru po skončení její dočasnosti stanovil krajský stavební úřad s ohledem na typ jednotlivých staveb, jejich konstrukčních prvků a vyjádření stavebníka, že *základové konstrukce, připojení na elektrickou síť odpovídají dlouhodobému charakteru stavby, nicméně lze je snadno z pozemků odstranit a uvést lokalitu do původního stavu.* Z uvedeného důvodu shledává krajský stavební úřad stanovenou lhůtu za dostatečnou.

Ad 4. Soulad s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Tento požadavek je splněn, což je prokázáno doloženými závaznými stanovisky, vyjádřením nebo sdělením příslušných správních orgánů hájících zájmy chráněné dle jiných právních předpisů. Vydány byly následující podklady tohoto rozhodnutí:

- **sdělení Magistrátu města Karviná, odbor stavební a životního prostředí**, k žádosti o koordinované závazné stanovisko a jednotné environmentální stanovisko dne 10.12.2025, č. j. R/2025/207376/5, kdy na základě posouzení předloženého záměru bylo konstatováno, že veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod podle § 2 **zákona č. 148/2023 Sb.**, o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů **nejsou záměrem dotčeny** a veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí **na úseku památkové péče**, podle § 176 stavebního zákona **nejsou předmětným záměrem dotčeny**.
- **sdělení Magistrátu města Karviná, odbor stavební a životního prostředí**, k žádosti o koordinované závazné stanovisko a jednotné environmentální stanovisko dne 14.01.2026, č. j. R/2026/8689/2, kdy na základě posouzení předloženého záměru bylo konstatováno, že veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany lesa, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod podle § 2 **zákona č. 148/2023 Sb.**, o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů **nejsou předmětným záměrem dotčeny** a veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí **na úseku památkové péče**, podle § 176 stavebního zákona **nejsou předmětným záměrem dotčeny**.
- **závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje**, ze dne 21.11.2025, č. j. MSK R/2025/221565/2, **bez podmínek**,
- **závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**, ze dne 06.11.2025, č. j. MO 980487/2025-1332, **bez podmínek**,
- **stanovisko a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství**, ze dne 01.12.2025, č. j. MSK 149728/2025, jímž konstatoval, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemůže mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti krajského úřadu a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že předložený záměr není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- **vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého** ze dne 13.11.2025, č. j. SBS 59606/2025/OBÚ-05. Toto vyjádření je **s podmínkami, které byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí**.

Ad 5. Soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Dle předložených stanovisek a vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury budou stavebním záměrem dotčena stávající vedení veřejné technické infrastruktury ve vlastnictví: ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a.s.

Nesoulad požadavků ve vztahu k záměru nebyl zjištěn a stavebník při provádění stavebního záměru bude stanovené požadavky a podmínky z předložených vyjádření vlastníků a provozovatelů sítí technické a dopravní

infrastruktury respektovat, přičemž bude respektována i norma ČSN 73 6005. Dodržování požadavků vlastníků sítě technické infrastruktury byly uvedeny v podmínce výroku tohoto rozhodnutí.

Povolovaná stavba bude napojována na stávající síť technické infrastruktury – elektřina, dešťová kanalizace a dopravní infrastrukturu.

Ad 6. Soulad s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Stavebník vymezil účastníky řízení, jež mohou být záměrem dotčeni a všichni k záměru dali souhlas vyznačený na situačním výkrese dokumentace. Tyto souhlasy jsou nedílnou součástí spisu.

Krajský stavební úřad všechny výše uvedené požadavky § 212 stavebního zákona vyhodnotil ve vzájemných souvislostech a na základě předložené žádosti a posouzení záměru rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Krajský stavební úřad ve smyslu uvedeného ustanovení správního řádu odkazuje na rozdělovník tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Správní poplatek dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. a) a položky 18 odst. 1 písm. c) v celkové výši 6500 Kč byl zaplacen dne 09.01.2025.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podle § 81 odst. 1 a 83 odst. 1 správního řádu **účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů** ode dne doručení rozhodnutí. **Odvolání se** ve smyslu § 86 odst. 1 správního řádu **podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje**, odboru krajský stavební úřad, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. Příslušným odvolacím orgánem je Dopravní a energetický stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu). Podle odst. 2 tohoto ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je krajský úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Toto povolení dle § 198 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti dle § 198 odst. 2 stavebního zákona také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Dobu platnosti povolení **může stavební úřad** dle § 198 odst. 3 stavebního zákona **prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím**, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o takové žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Pavel Kolář
vedoucí oddělení dopravních a energetických staveb
odbor krajský stavební úřad

Rozdělovník

účastníci (dodejky)

1. LA Property CZ a.s., IDDS: jumeprm6
sídlo: Chopinova č.p. 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
zastoupení pro: Podolupark Solar I a.s., Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
2. Podolupark LandCo s. r. o., IDDS: 7j7nhrz
sídlo: Klimentská č.p. 1246/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
3. Podolupark Solar II s.r.o., IDDS: vwphggy
sídlo: Klimentská č.p. 1246/1, 110 00 Praha 1-Nové Město

19/20

4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. Green Gas DPB, a.s., IDDS: xzxebra
sídlo: Rudé armády č.p. 637, 739 21 Paskov
6. Stonava Invest, a.s., IDDS: j3tf436
sídlo: Klimentská č.p. 1246/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
7. Michal Teuer, Sklopčická č.p. 610, Krásné Pole, 725 26 Ostrava 26
8. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IDDS: ttcffs4
sídlo: Zelená č.p. 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
9. Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4
sídlo: Gregorova č.p. 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
10. OKD, a.s., IDDS: eayggn6
sídlo: Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava
11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
12. Obec Stonava, IDDS: wd5ba9k
sídlo: Stonava č.p. 730, 735 34 Stonava

dotčené správní úřady

13. Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
14. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
15. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
IDDS: da5adv2
sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Na vědomí

STAV MORAVIA spol. s r. o., IDDS: 4ujsmmy
sídlo: Jirská č.p. 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava 2