



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPT-318566-2/ČJ-2023-0700DP

Ostrava 5. ledna 2024

Počet stran: 2

Ing. Marek Milich
Projekční činnost a statika staveb
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice

Chodník a přechod pro chodce ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína - vyjádření

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v územním a ve stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací "CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI DUKELSKÁ, ÚSEK MEZI PARC. Č. 1681/3 a 1703/2, K.Ú. ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA" pro společné územní a stavební řízení výše uvedené stavební akce.

Předložená projektová dokumentace se týká výstavby chodníku při silnici I/57 v Šenově u Nového Jičína, na uvedených parc. číslech. Délka je cca 140,7m s pochozí šířkou 1,50m, příčný sklon chodníku je 2,0% směrem ke komunikaci. Výstavba chodníku je navržena z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců v daném úseku silnice. Součástí výstavby je i zřízení chodeckého přechodu. Délka chodeckého přechodu je cca 7,6 m, kdy je využito čl. 2.0.3 přílohy 2, vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Situace pro postup dle uvedeného článku byla ověřena obalovými křivkami. Chodecký přechod na opačné straně silnice pak navazuje rovněž na chodník.

Návrh chodníku (včetně snížení chodníkového tělesa v místech stávajících sjezdů) i chodeckého přechodu bude splňovat požadavky vyhl. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí návrhu je rovněž stavební objekt - Osvětlení přechodu pro chodce, součástí přiložené projektové dokumentace je pak i protokol výpočtu osvětlení dle TKP 15.2.

30. dubna 24
728 99 Ostrava

www.policie.cz

Tel.: +420 974 721 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
kpt. Bc. Martin Šimek

plk. Mgr. Petr Štencel
vedoucí odboru

plk. Mgr. Petr Štencel
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:

Čas podepsání:
08.01.2024 6:38:25