

SMĚR
KARVINÁ

LEGENDA SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ TRASY:
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN - 10,0 m
 - NADZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN a.s.)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK-OPTICKÝ KABEL (CETIN a.s.)
 - STL PLYNOVOD (GasNet s.r.o.)
 - OCHRANNÉ PÁSMO STL PLYNOVODU - 1,0 m
 - VODOVOD DN 80, DN 100 PVC (SmVak a.s.)
 - OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m (SmVak a.s.)
 - SLOUPY: DŘEVĚNÉ (NADZEMNÍ VEDENÍ SEK), BETONOVÉ (NADZEMNÍ VEDENÍ NN, VN)


- NOVÉ TRASY:
- MÍSTA KŘÍŽENÍ STAVBY SE SÍTĚMI TECH. INFRA. / CHRÁNIČKY
 - PŘÍPOJKY KANALIZACE, DN 150, POTRUBÍ PP - SN12
 - SO 401: PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN, DÉLKA TRASY: 86,0 m, KABEL ČYKY 3C x 4mm²+CHRÁNIČKA
 - SO 404: PŘELOŽKA NN - KABELOVÉ NADZEMNÍ VEDENÍ, DÉLKA TRASY: 145,0 m

LEGENDA ZNAČEK:

- HRANICE PARCEL DLE KM
- HRANICE KATASTRU
- STÁVAJÍCÍ STAVBY
- HRANICE NOVÝCH PLOCH - OBRUBNÍK
- OSA NOVÉHO CHODNÍKU
- OSA KOMUNIKACÍ, STANIČENÍ V km
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I/67 (MIMO SOUVISLE ZAST. ÚZEMÍ)
- STÁVAJÍCÍ SVAHOVÁNÍ
- NOVÉ SVAHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
- ODSTRAŇOVANÉ PRVKY, PŘELOŽKY A KÁCENÁ ZELENĚ
- STÁVAJÍCÍ SJEZDY
- VP20 VPUST - ULIČNÍ 500x500 mm / PODOBRUBNÍKOVÁ 580x680 mm

PLOCHY:

- POVRCH CHODNÍKU - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHŮZNÁ 200x100x60 mm: 1471,50 m²
BARVA PŘÍRODNÍ (např. TYP HOLLAND I)
- POVRCH SJEZDŮ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ 200x100x80 mm: 93,63 m²
BARVA PŘÍRODNÍ (např. TYP HOLLAND I)
- ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY - CB KRYT: 257,71 m²
- DOASFALTOVÁNÍ KOMUNIKACE: 247,39 m²
- ŠTĚRK - ZPEVNĚNÁ KRAJNICE, SJEZD: 24,0 m²
- TRAVNATÉ PLOCHY: 939,52 m²
(VČETNÉ SVAHOVÁNÍ)
- SIGNÁLNÍ A VARNÝ PÁS: PROFILOVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHŮZNÁ TL. 60 mm,
BARVA ČERVENÁ, CELKOVÁ PLOCHA 48,41 m²
- KONTRASTNÍ PÁS š. 300 mm: ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHŮZNÁ, HLADKÁ, TL. 60 mm,
BARVA ČERVENÁ, POUŽITÍ NA NÁSTUPÍŠTÍCH - 12,0 m, PLOCHA CELKEM 14,40 m²
- VODÍČÍ PÁS PŘECHODU PRO CHODCE (DÉLKA NAD 8000 mm) A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
ŠÍŘKA 550 mm, 2x3 BÍLÉ POLYMEROVÉ PÁSKY š. 30 mm, dl. 13,85 m
- PŘECHOD PRO CHODCE JE OBOUSTRANNÉ NASVĚTLEN. POUŽITO JE 2x PŘECHODOVÉ LED SVÍTLIDLO 76 W, S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU, 5700 K, 100.000 h, PODROBNÁ SPECIFIKACE A VÝPOČET DLE TKP 15.2 JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY D.01 (SO 101).
- NOSNÁ KONSTRUKCE: POZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR Ø133/89/60 mm, VÝŠKY 6,6 m + VÝLOŽNÍK Ø 60 mm, DÉLKY 3,0 m.
- VZHLÉDEM K PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE JE DÉLKA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ PRODLOUŽENA NA 9,5 m. OPATŘENÍ JE V SOULADU S ČSN 73 6110, ČL. 10.1.3.3.2, KDE SE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPÁDECH PŘÍPOUŠTÍ PRODLOUŽENÍ O 3,0 m NAD STANDARDNÍ DÉLKU 6,5 m. PRO NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLA ZISKANA VÝJIMKA DLE § 14 VYHL. Č. 398/2009 Sb. ZE SPLNĚNÍ USTANOVENÍ BODU 2.0.1 PŘÍLOHY 2.



POZNÁMKY

STAVEBNÍ DOKUMENTACE OBSAHUJE SITUACI VÝKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JEJICH ZAKRESLENÍ A JE PŘEVZATO OD SPRÁVCE TĚTO SÍTÍ. ZHOTOVITEL STAVBY JE POVNĚN PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLÍCH PRACÍ ZAJISTIT VÝTVORU A PŘESNÉ VYKRESLENÍ PRŮBĚHU VŠECH DOTYČNÝCH SÍTÍ V TERÉNU. TOTO JE POVNĚN ZAJISTIT I U SÍTÍ NEUVEDENÝCH V DOKUMENTACI, BUDE U JEJICH PŘÍTOMNOSTI ZJIŠTĚNA.

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY VYPROJEKTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI JE NUTNO PROVÉST DLE ČSN 73 6005.

Projektant: ING. VOJTĚCH DUBOVÝ, Ph.D.	Vypracoval: ING. VOJTĚCH DUBOVÝ, Ph.D.	 ArcPlan s.r.o. V 2684 8101 709 00 Ostrava IČ: 2945418 DIČ: CZ2945418
Obec: CHOTĚBUZ	Okres: KARVINÁ	
Zadavatel: OBEC CHOTĚBUZ, CHOTĚBUZSKÁ 250, 735 61 CHOTĚBUZ		
Akce:		
CHODNÍKY CHOTĚBUZ - ETAPA 2 k.ú. ZPUPNÁ LHOTA, PODOBORA		Měřítko: 1 : 500
		Datum: ČERVEN 2022
		Zakáz. číslo: 002/2020
		Stupeň: DPS
Obsah:		Číslo výkresu:
KOORDINACE SITUACE STAVBY - ÚSEK 3		C.03-2
Díl:	C. SITUACNÍ VÝKRESY	Číslo kopie:

SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 4419E742E25D82CFA4C5F3CE7E885F84C23ADC472135456BFEDDD28228C4A16

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.6.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj