




Nadzemní vedení NN
Demontáž Alfa 3x70x50
Montáž 4x 66-AL1/11-ST1A
Výměna 25 m
v úseku PB 1660 - 1661
přeložka 65 m
V úseku PB 1661 - 1662 - 1663
Spolu s NN je vedeno i nadzemní VO
města Hlučín, nutno koordinovat výměnu

Výměna PB 1662
Dem. 9m/3kN - 0,7 m od zdi
NOVY JB 9m/3kN
základ 0,8*0,8*1,6 m
VVS 1200, 4x izol VPR-18
2,5 m od opěrné zdi
R49 (SV100)
přepoj ANKY 4x35 ze země

Legenda



Navrhované přechodné dopravní značení



Navrhované dopravní značení



Zbýs chodníku/komunikace



Sloup

Projektované nadzemní vedení NN

Pozn.: Podrobný popis dopravního značení viz. Technická zpráva

V příloze účinnosti přechodného vedení, přes komunikaci,
osoby oprávněné k zastavení vozidel dle zákona č.
361/2000 Sb. o silničním provozu, zastaví v obou
směrech dopravy na dobu nezbytně nutnou k
bezpečnému přechodu vozidel přes silnici

NAZEV STAVBY		MĚŘÍTKO	PROJEKTANT	
H25_Hlučín, Promenádní, p.č. 456/1, přel. NN		1:400	DIO	
AUTOR		DATA	DIO	
ČEZ Distribuce, a.s.		01.04.2025	DIO	
POSUZOVATEL		POSUDK	DIO	
Bc. Ondřej Klíza		POSUDK	DIO	
POSUZOVATEL		POSUDK	DIO	
k.ú.: Hlučín (639711)		POSUDK	DIO	
Situace dopravního řešení, umístění přechodného dopravního značení		POSUDK	DIO	
ORSON a.s.		POSUDK	DIO	
No. Hlučín 815/130		POSUDK	DIO	
Smlouva: 100 00 Praha 5		POSUDK	DIO	
425 24 15 007		POSUDK	DIO	
IZ-12-8004543		POSUDK	DIO	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 21DC611B79AAA9BE55395E52D025542AA1E2174B0971EB702765E09DCB4407BF
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

5.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj