



**LEGENDA SÍTÍ:**

- ČEZ VVN NADZEMNÍ VVN 2x110kV ozn. V671/673
- GasNet PLYNOVOD
- DIAMO PROVOZNI VODA 2xDN700
- OCHRANNÉ PÁSMO DIAMO

**LEGENDA:**

- OSA VÝMĚNY HKV POTRUBÍ 2xDN600
- OCHRANNÉ PÁSMO HORKOVODU
- OSA STÁVAJÍCÍHO HKV
- OCHRANNÉ PÁSMO VVN (15m)
- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- DOTČENÉ PARCELY
- NOVÉ BETONOVÉ PATKY + SVAH.VÝKOP
- STÁVAJÍCÍ PODPĚRY - DEMOLICE
- POZEMEK Lesy České republiky

**LEGENDA ZOV:**

- OPLOČENÍ S BRÁNOU PŘI VJEZDECH NA STAVENIŠTĚ
- TRASA VJEZDU A VÝJEZDU OS. VOZIDEL ZE STAVENIŠTĚ
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- OBSLUŽNÁ PANELOVÁ PLOCHA - OCHRANA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ: DIAMO PROVOZNI VODA 2xDN700
- PATKOVÁNÍ JEŘÁBU MIMO OP PROVOZNI VODY DIAMO (jeřáb určen pro manipulaci potrubí na potrubním mostě)
- PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- ZPEVNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ LESNÍ KOMUNIKACE

**OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU 4m:**  
 NESKLADOVAT ŽÁDNÝ STAVEBNÍ ANI JINÝ MATERIÁL  
 OP VTL PLYNOVODU OHRANIČIT VÝSTRAŽNOU PÁSKOU

**STANOVENÍ PODMÍNEK VE VYJÁDRĚNÍ GasNet ZE DNE 23.07.2025**

**BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU 10m:**  
 ZÁKAZ ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL A TECHNIKY  
 NEUMISŤOVAT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Souřadnicový systém: S-JTSK      Výškový systém: Balt po vyrovnání

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL

**INVESTOR**  
 Veolia Energie ČR, a.s.  
 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 www.vecr.cz, info@veoliaenergie.cz

**OBEDNATEL/GENERÁLNÍ PROJEKTANT**  
 TERMONTA PRAHA a.s.  
 Třebostická 46/11, 100 00 Praha 10  
 www.termonta.cz, termonta@termonta.cz

**PROJEKTANT**  
 ENERGOPROJEKTA s.r.o.  
 Dluhonská 1350/43, 750 02 Pířerov I-Město  
 info@egpa.cz



**UMÍSTĚNÍ STAVBY**  
 Karviná, ulice Ostravská, k.ú. Karviná-Doly [664103], Karviná-město [663824]

**STAVBA**  
 ZDS KA Výměna potrubí primáru DN 600, Sovinec-Oíše III. etapa

**ČÁST**  
 C. SITUAČNÍ VÝKRESY

**NÁZEV VÝKRESU**  
 SITUACE ZOV

**STUPEŇ**  
 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO TP**  
 TP/74800472

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO EGPA**  
 05025-002

**DATUM**  
 03/2026

**POČET FORMÁTŮ**  
 1050x297

**ČÍSLO VÝKRESU**  
 C.4

**VYPRACOVAL**  
 ING. DANIEL JANEČKOVÁ

**KONTROLOVAL**  
 ING. PETR SEHNÁLEK

**SCHVÁLIL**  
 KAREL MOJŽIŠ

**MĚŘÍTKO**  
 1:750

**ČÍSLO PARÉ**  
 (empty)

PRACOVNÍ VERZE

