

V Ostravě dne 29. 09. 2025
Č. j. RSD-787205/2025-2

IGEA s.r.o.

datovou schránkou

Vaše zn.: Pav/1269
Naše zn.: NJ 40/25 – I/58

Vyřizuje: Kubalová Petra
Email: petra.kubalova@rsd.cz
Telefon: +420954904478, 724230426

Věc:

„Z-REKO MS Frenštát p/R – Záhuní, číslo stavby: 7700106232“
- vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen ŘSD) byla doručena Vaše žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci stavby „Z-REKO MS Frenštát p/R – Záhuní, číslo stavby: 7700106232“.

Předmětem stavby je nahrazení stávajících nízkotlakých (NTL) a středotlakých (STL) plynovodních potrubí z ocelového a PE materiálu uvedených do provozu v letech 1985 na ulici Záhuní, A. Havleny, Dvořákova a Jandovo stromořadí. Současné NTL plynovody budou nahrazeny novými plynovody DN 110 a DN 315 SDR 17 PE 100 RC s opláštěním PP v celkové délce cca 275 m a STL plynovody DN 110 a DN 225 PE 100 RC s opláštěním PP v celkové délce cca 375 m. Součástí stavby je také rekonstrukce ocelových přípojek vedoucích k jednotlivým domům. V rámci stavby bude zrekonstruováno 14 ks přípojek a 1 ks přípojky bude odpojen. Přípojky budou napojeny na nový NTL a STL plynovod a budou ukončeny ve skříni HUP hlavním uzávěrem plynu. Plynovodní přípojky budou napojeny na nové NTL a STL plynovody a budou ukončeny ve skříni HUP hlavním uzávěrem plynu. Od nového HUP-u k místu propoje na stávající odběrné plynové zařízení (OPZ) bude vedeno nové potrubí OPZ.

Obnova plynárenského majetku v zájmovém území je navržena z důvodu eliminace poruch.

Navrženou stavbou budou mimo jiné dotčeny pozemky parc. č. 4318/11, 4325/1, 4718/2 a 4718/5 vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro ŘSD s. p. a silnice č. I/58, kterou nový STL plynovod, plynovodní přípojky a NTL plynovod kříží ve čtyřech místech protlakem.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. se stavbou „Z-REKO MS Frenštát p/R – Záhuní, číslo stavby: 7700106232“ **souhlasí**. Podmínky, za kterých je toto vyjádření vydáno jsou stanoveny níže:

Smluvní vztahy a ujednání:

- **Investor je povinen veškeré práce provádět v souladu s vydanými správními rozhodnutími, vztahujícími se k předmětnému stavebnímu záměru.**
- V případě zvláštního užívání silnice ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., §25, odst. (2) a (3), požádá stavebník příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě Krajský úřad MSK, odbor dopravy v Ostravě o povolení zvláštního užívání silnice I. tř. (nové znění).
- Případné omezení silniční dopravy musí být projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.
- Ve vztahu k pozemkům parc. č. 4318/11, 4325/1, 4718/2 a 4718/5 vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, požadujeme uzavřít mezi investorem a naší organizací „smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.

- V dostatečném předstihu před zahájením prací stavebník nebo zhotovitel uzavře s naší organizací „nájemní smlouvu“.
- Před zahájením stavební prací bude vyhotoven zápis o předání staveniště, bude vyhotoven pasport stávajícího stavu pozemku a stavby silnice v místě dotčení.
- Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného pozemku. Investor doloží majetkovému správci závěrečnou zprávu a související fotodokumentaci stavby. Bude dokladována hloubka uložení vedení.
- Po dokončení stavby požadujeme předat dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geotechnického zaměření. U staveb v ochranném pásmu nebo těch, které se přímo nedotýkají staveb ve správě ŘSD je stavebník povinen toto předat podle zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřický zákon a vyhlášky 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje přímo editorovi digitální technické mapy, a to příslušnému kraji.

Podmínky pro provádění stavebních prací:

- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění.
- V silničním tělese komunikace č. I/58 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“ min. však 1,20 pod niveletou vozovky a terénu, vč. dna silniční příkopy.
- Stavba bude v silničním pozemku uložena do samostatné chráničky.
- Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavby bylo do tělesa silnice I. třídy a jejich součástí a příslušenství zasahováno jen s odbornou péčí a v nezbytně nutném rozsahu.
- Při provádění protlaku bude dbáno, aby nedošlo ke zhoršení stávajícího odvodnění silnice ani pozemků ve správě ŘSD, k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, krajnice či narušení silničního příkopu. V případě poškození bude dotčené uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka. Způsob a rozsah opravy bude stanoven místním šetřením.
- Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavby bylo do tělesa silnice I. třídy a jejich součástí a příslušenství zasahováno jen s odbornou péčí a v nezbytně nutném rozsahu.
- Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě ŘSD lze provádět pouze v termínu od 01. 04. do 31. 10. kalendářního roku.
- Pohyb osob (cizího zhotovitele) na silnici I. třídy nebo v bezprostřední blízkosti v době realizace bude v souladu se Směrnicí 10-S-14.8 – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích dostupnou na webových stránkách ŘSD – Směrnice a pokyny pro výstavbu – ŘSD s. p. (rsd.cz).
- Vozovka státní silnice bude udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny na náklady zhotovitele. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na vozovku silnice I. třídy a silniční pozemek.
- Vlastník stavby je povinen zabezpečit její stálou údržbu a její umístění na stanovené místo. V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu či ochraně silnice č. I/58 požadujeme tyto změny předložit k novému vyjádření.
- Nesmí být poškozeno těleso komunikace, dopravní značení a další vybudovaná zařízení, která jsou součástí stavby silnice č. I/58. V případě poškození zajistí investor opravu na své náklady.
- Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu trvání stavebních prací byl zajištěn plynulý a nepřetržitý provoz na silnici a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.



Ředitelství silnic a dálnic s. p. si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporů mezi předloženými podklady a realizací, nebo v případě, vyžádá-li si to veřejný zájem.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava