



| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CYKY 3Cx1,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5 |
| XL6 | XSI | XS2 | XS3 | XS4 | XS5 | XS6 | XS7 | |
| sv.stodola-v zemi | | | | | | | | |

hlavní rozváděč objektu REH . okružová část

typ konstrukce: ocep – Z (zapusťený) IP 43/20 typizovaný
přívod: zdola
vývody: nahoru
rozměry skříně: 550x900x250 mm
barva nátěru: komaxit hněd tmavá

Technické údaje:

Proudová soustava: 3+NPE AC 50Hz TN-C-S
Provozní napětí: 400/230V (ČSN 33 0120)
Ochrana před úrazem el. proudy: automatické odpojení od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.02
Počet měření spořehby: 1
Charakter odběru: S

**D.1.4b - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
- SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: VLADISLAV TOLASZ | | ELEKTROPROJEKT | | VYHOTOVENÍ | |
| VYPRACOVAL: VLADISLAV TOLASZ | | VERZIA 1/04 | | ZAKAZKA | |
| INVESTOR: MUZEUM TEŠINSKA, PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | | HAIKHO BLUDOVICE | | 1125/22/TO | |
| MASARYKOVY SADY 103/19, 737 01 ČESKÝ TEŠÍN | | ČAST: ELEKTRO | | FORMAT: A4 | |
| NAZEV AKCE: | | DATUM: ŘÍJEN 2022 | | STUPEN: DPS | |
| REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V KOTLOVÉ DŘEVENCE | | MÍSTO STAVBY: PARC.Č.3007, 3008 | | KAT.ÚZEMÍ: BLUDOVICE (637696) | |
| OSAH VÝKRESU: | | STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-10.4 | |
| SCHEMA HLAVNÍHO ROZVADĚČE OBJEKTU REH | | MĚŘÍTKO: — | | | |