


# 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ



## Legenda vedení:

světelná instalace CYKY J3x1,5 ( 02x1,5) mm2 na povrch

## Legenda svítidel:

A nástenné přisazené LED kryté chráněné (s pohyb.čidlem) TRIO BRENTA 201760 124 IP 54 LED E27 2110 lm

## Poznámka:

Instalace vedená v drátových žlábekch bude provedena požárně odolnými vodiči CXKE–R včetně krabic, trubek a příslušenství např. KOPOS typ 8135 IP54 a IP66

## D.1.4b - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODP. PROJEKTANT: VLADISLAV TOLASZ		ELECTROPROJEKT VRATKA 7/694 HANÁŘOV BLUDOVICE		ZAKAZKA 1125/22/TO	VYHOTOVENÍ		
VYPRACOVAL: VLADISLAV TOLASZ							
INVESTOR: MUZEUM TĚŠÍNSKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MASARYKOVY SADY 103/19, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		PODPIS		1125/22/TO			
NÁZEV AKCE:		ČÁST: ELEKTRO					
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V KOTULOVĚ DŘEVĚNCE		DATUM: ŘÍJEN 2022				FORMÁT: A4	
		MÍSTO STAVBY:				STUPĚŇ: DPS	
		PARC.Č.3007, 3008					
		KAT.ÚZEMÍ: BLUDOVICE (637696)					
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:					
PŮDORYS 1.PP SILNOPROUDÁ INSTALACE		SO 01					
MĚŘÍTKO:		-					
				D.1.4-02			