

LEGENDA

- Rozváděč na omítku
- Spínač 3559-A01345+3558A-A651 B
- Zásuvka 5599A-A02357 B+přep.ochrana
- Zásuvka 5519A-A02357 B v sestavě 1 okruh
- Zásuvka 400V 416RS6
- Vývod pro osoušeč rukou
- Vývod pro osvětlení ukončeno v krabici
- Uložení kabelu v liště dle počtu kabelů a určení na půdoryse
- Kab. trasa vedení na povrchu v lištách dle určení

Pokud není uvedeno jinak je montážní výška vypínačů a zásuvek 1200mm od podlahy.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

ZMĚNA		DATUM		PODPIS	
	c				
	b				
	a				

Paščák Rudolf-projekce elektro
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
* CKAIT-1100826 *

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Paščák R.	Paščák R.	Paščák R.	

PAŠČÁK RUDOLF, Ing. Ostrava 600 Tř.17.listopadu 2172/15

OKRES: Moravskoslezský OBEC: 28.Října 117, 703 00 Ostrava Výškovice, Moravská 2/964

INVESTOR: Střední škola technická a dopravní

Střední škola technická a dopravní
příspěvková organizace
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Pavilon 1112/8_1NP

Půdorys 1NP_zásuvky

Paré č. 1

FORMAT	4_A4
DATUM	24.09.2023
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ZAK.ČÍSLO:	RP-045-01-DSPS
ARCHIVNÍ ČÍSLO	RP-045-01-DSPS
C.VÝKRESU	D1.4.7.01_DPS_NP

A3.1/4A4 (297x841)