

Školní prostory – 1. NP

- C1 LED asymetrické svítidlo (0 lm; 0.0 W; 1xLED)
- N1 LED nouzové svítidlo přisazené_ nástěnné (piktogram) (0 lm; 0.0 W; 8xLED)
- N2 LED nouzové svítidlo s optikou coridor (0 lm; 0.0 W; 1x010290 1LED)
- D1 LED panel 45W 5400lm (5400 lm; 45.0 W; 1xLED / CRI >= 80)
- F1 LED plafoniera přisazená 24W 1920lm (1920 lm; 18.0 W; 1xLED 3000K / CRI >= 80)
- B2 LED přisazené UGR svítidlo 50W 5750lm (574.7 lm; 50.0 W; 1xLED)
- A2 LED přisazené UGR svítidlo 50W 6200lm (6196 lm; 50.0 W; 1xLED)

LEGENDA



Rozváděč



Spínač 3559-A01345+3558A-A651 B

Uložení kabelu v liště dle počtu kabelů a určení na půdoryse

Kab. trasa nad podhledem a v lištách dle určení

ZNA	c					
	b					
	a					
			DATUM			
						PODPIS

Paščák Rudolf-projekce elektro
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
ČKAIT-1100826

VYPRACOVAL Paščák R.	ODP.PROJ.PROFESE Paščák R.	KONTROLOVAL Paščák R.	ODP.PROJ.STAVBY	PASČÁK RUDOLF Žitavská 500 602 00 Žatec IČO: 250 23 111 VÝKONNÝ ZODP. ZA VÝKONNOST PRÁCE VÝKONNÝ ZODP. ZA VÝKONNOST PRÁCE
OKRES: Moravskoslezský	OBEC: 28. října 117, 703 00 Ostrava Vítkovice, Moravská 7/954			

Paré č. 1

INVESTOR: Sřřední škola technická a dopravní	FORMAT: 4. A4
Sřřední škola technická a dopravní příspevková organizace SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE Pavilon 1112/8_1NP	DATUM: 06.10.2023
	STUPEN: DPS
	MERITKO: 1:100
ZAK.CISLO: RP-045-01	C.VYKRESU: RP-045-01

Půdorys 1NP_osvětlení

ARCHIVNÍ ČÍSLO
RP-045-01

A3/14A4 (297x841)