

POZNÁMKA

- Sbíjené příhradové střešní vazníky jsou od sebe vzdáleny 1,00m a tvoří nosnou konstrukční soustavu střechy
- Vazníky jsou uloženy na obvodových zdech a zavětrovány v rovinách nejvyšších svislic soustavou prken
- Délky jednotlivých vazníků jsou dány roztečí obvodové zdiva a přesahem 10,860m a 9,630m
- Horní pásnice jsou spojena pomocí dvou vnějších příložek v délce 0,800m
- Spoj spodní pásnice tvoří dvě vnější a jedna vnitřní příložka, všechny jsou v délce 1,000m
- Všechny spoje vazníků jsou sbíjené hřebíky
- Stávající základ vazníků je z prken 25mm
- Vazníky jsou tvořeny příhradami z prken v tloušťce 25 mm
- Výšky vazníků ve střední části jsou 1,580m a 1,500m na okraji je výška vazníku 450mm.
- Spodní pásnice vazníků jsou z dvojic prken 130/25mm doplněných prkennými vložkami
- Horní pásnice je z dvojic prken 130/25mm
- Diagonály a svislice vložené mezi prkna pásnice jsou z prken v tloušťce 25 mm
- Tlačené diagonály a svislice jsou zesíleny přeložkami
- V místě uložení na obvodové zdivo jsou diagonály nahrazeny souvislým bedněním
- Zavětrování je řešeno soustavou šikmých prken a jsou jimi propojeny vždy tři nejvyšší svislice vazníků
- Do půdního prostoru je zajištěn přístup jedním půdním skládacím schodištěm

KRESLIL: Ing. Vít Michel	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Červinka	PROJEKTANT: Ing. Vít Michel	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO STAVBY: KÚ Hrabová 714534 par.č. 49/1		
INVESTOR: Dětský domov a školní jídelna Ostrava Hrabová,Reymontova 2a,720 00 Ostrava Hrabová		FORMÁT	2xA4
# POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI STŘECHY		DATUM	listopad 2023
		ČÍSLO KOPIE	
		ÚČEL	
PŮDORYS KROVU		MĚŘÍTKO: 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.2.02**