


1	130x25	4,930	2x-2
2	130x25	4,815	2x-2
3	170x25	0,485	2x-2
4	100x25	0,690	1x-2
5	100x25	1,360	1x-2
6	100x25	1,563	1x-2
7	100x25	1,250	1x-2
8	100x25	1,887	1x-2
9	x25		
10	130x25	1,000	3x
11	170x25	0,800	2x
12	130x25	0,300	1x-2
13	100x25		2

POZNÁMKA

- Sbíjené příhradové střešní vazníky jsou od sebe vzdáleny 1,00m a tvoří nosnou konstrukční soustavu střechy
- Vazníky jsou uloženy na obvodových zdech a zavětrovány v rovinách nejvyšších svislic soustavou prken
- Délky jednotlivých vazníků jsou dány roztečí obvodové zdiva 9,630m
- Horní pásnice jsou spojena pomocí dvou vnějších příložek v délce 0,800m
- Spoj spodní pásnice tvoří dvě vnější a jedna vnitřní příložka, všechny jsou v délce 1,000m
- Všechny spoje vazníků jsou sbíjené hřebíky
- Stávající záklop vazníků je z prken 25mm
- Vazníky jsou tvořeny příhradami z prken v tloušťce 25 mm
- Výšky vazníků ve střední části jsou 1,500m na okraji je výška vazníku 450mm.
- Spodní pásnice vazníků jsou z dvojic prken 130/25mm doplněných prkennými vložkami
- Horní pásnice je z dvojic prken 130/25mm
- Diagonály a svislice vložené mezi prkna pásnice jsou z prken v tloušťce 25 mm
- Tlačené diagonály a svislice jsou zesíleny přeložkami
- V místě uložení na obvodové zdivo jsou diagonály nahrazeny souvislým bedněním
- Zavětrování je řešeno soustavou šikmých prken a jsou jimi propojeny vždy tři nejvyšší svislice vazníků
- Do půdního prostoru je zajištěn přístup jedním půdním skládacím schodištěm

profil 5, 6 a 7



KRESLIL: Ing. Vít Michel	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Červinka	PROJEKTANT: Ing. Vít Michel		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO STAVBY: KÚ Hrabová 714534 par.č. 49/1		
INVESTOR: Dětský domov a školní jídelna Ostrava Hrabová,Reymontova 2a,720 00 Ostrava Hrabová			FORMÁT	2xA4
POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI STŘECHY			DATUM	listopad 2023
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	
VAZNÍKY "B"			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.04