


LEGENDA ZNAČENÍ



VODOROVNÉ ODIZOLOVÁNÍ BETONOVÉHO ZDIVA VE DVOU ŘADÁCH TLAKOVOU INJEKTÁŽNÍ METODOU PUR.
ŘADY ŠACHOVNICOVÉ NAD SEBOU 100 MM,
VRTY ϕ 12 MM PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI DO 150 MM. HLOUBKA VRCHNÍ ŘADY VRTŮ 250 MM, HLOUBKA SPODNÍ ŘADY VRTŮ 200MM. VRTY PROVÁDĚNY POD ÚHEM 45°. POUŽITÍ TZV. JEDNODENNÍCH PAKRŮ S DVOJITÝM UZÁVĚREM.
PLNĚNÍ NEJDŘÍVE VRCHNÍ ŘADY, ABY SE ZAMEZOLOU PROLÍNÁNÍ INJEKTÁŽNÍ LÁTKY DO INTERIÉRU



ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VÝKOP ŠÍŘKY AŽ 1000 MM, DNO VÝKOPU SPÁDOVANÉ OD OBJEKTU, ROZEBRÁNÍ CÍHELNÉ PŘÍZDÍVKY. OČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA OD PŮVODNÍ IZOLACE, VYROVNÁNÍ ZDIVA MALTOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU, PENETRACE, NANESENÍ PRUŽNÉ SILIKÁTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY VE DVOU VRSTVÁCH. KRYCÍ VRSTVA XPS V TL. 20 MM, OSAZENÍ NOPOVÉ FÓLIE 500 G/M2 A GEOTEXTÍLIE 300 G/M2, UKONČOVACÍ LIŠTA, PROVEDENÍ SPÁDOVANÉHO BETONOVÉHO DNA S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSADOU TL. 100MM, USAZENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ, OBSYP KAMENIVEM FR. 16/32 (8/16) OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 300 G/M2, ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP, DOPLNĚNÍ PŮVODNÍCH DLAŽDIC

POZN.: ČÁST EPS BEDNĚNÍ SE ODŘEŽE, PRO PROVEDENÍ TLAKOVÉ INJEKTÁŽE, INJEKTÁŽNÍ ROVINA SE PO ODSTRANĚNÍ PAKRŮ UTĚSNÍ SILIKÁTOVOU IZOLAČNÍ STĚRKOU. DOPLNÍ SE EPS TL. 50 MM

DRENÁŽ BUDE SVĚDĚNA DO VSAKU



SVISLÉ ODIZOLOVÁNÍ ZDIVA OD NEŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ, IZOLACE TLAKOVOU INJEKTAŽNÍ METODOU PUR. VRTY Ø 12MM PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI 120 MM. POUŽITÍ INJEKTAŽNÍCH PAKRŮ S DVOJITÝM UZÁVĚREM.






OPRAVA KANALIZACE

POZNÁMKY:

PŘED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE URČÍ BUDOUCÍ VÝŠKY TERÉNU.
HLOUBKA VÝKOPU NESMÍ BÝT NIŽE NEŽ ZÁKLADOVÁ SPÁRA
VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH PROVIZORNĚ ODVODNĚNY, ABY
NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU PODMÁČENÍ DNA VÝKOPU
STAVENÍŠTĚ BUDE OPLOCENO

DETAIL INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ M 1:15



VYPRACOVAL: Ing. DALIBOR PÁNIK OBJEDNATEL: DD A ŠK JÍDELNA, PŘÍBOR, MASARYKOVA 607 p.o. MASARYKOVA 607 742 58 PŘÍBOR IČ: 47998296	 <p>SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB s.r.o. www.sanace-staveb.cz tel. 603 158 612</p>	
AKCE: SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA ČÁSTI 1. PP BUDOVY DD A ŠK JÍDELNY MASARYKOVA 607 PŘÍBOR	DATUM	IV. 2024
	FORMÁT	A3
NÁZEV VÝKRESU: NÁVRH SANACE 1. PP	MĚŘÍTKO: 1:100	Č. v. 2