


LEGENDA

K1, K2 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL 20-90 kW, 84 kg
2,1-9,5 m³/h
PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 70401

— + — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
Z OCELOVÝCH TRUBEK – SPOJE SVAŘOVANÉ

— + — NOVÝ NTL PLYNOVOD
Z MĚDĚNÝCH TRUBEK – SPOJE LISOVANÉ

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: Inprosfm@Inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>	Investor	Domov Na zámku, příspě. org. Kyjovice č. p. 1, 747 68	Autor		
	Místo stavby	Kyjovice č. p. 1 k. ú. Kyjovice ve Slezsku	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
			Zodp. projektant	Ing. Radim Prouza	
			Vypracoval	Ing. Radim Glos	
Stavba	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY NA BUDOVĚ Č. P. 1, KYJOVICE		Datum	LISTOPAD 2023	2 x A4
			Stupeň	DSP, DPS	
			Č. zakázky	23 / 080	
			Část	D.1.2 Vytápění, zdravotně-technické instalace	
Název	PŮDORYS KOTELNY VE 3.NP SCHÉMA PLYNOVODU		Měřítko 1:50	Výkres č. D.1.2-05	Revize <div></div>