



Základní umělecká škola
LEOŠE JANÁČKA
HAVÍŘOV
příspěvková organizace



Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov
příspěvková organizace
Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01

Doplnění informací

„Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí“

1. Bude předmětem projektové dokumentace výměna příhradových trubkových vazníků střechy? Z jiných akcí víme, že již nevyhoví ani současným normám z hlediska statiky.
Do nosných konstrukcí budovy vč. střechy se zasahovat nebude.
2. Bude předmětem projektové dokumentace výměna rozvodů vytápění včetně otopných těles?
Předmětem PD bude jen výměna otopných těles, ostatní zůstane původní.
3. Předpokládá investor umístění klimatizačních jednotek na střechu objektu, ve studii nebylo řešeno? (je nevyhovující na zatížení)
Klimatizační jednotky nebudou umístěny na střeše.
4. Investor má k dispozici dokumentaci stávajícího stavu objektu:
Ano, je k dispozici původní dokumentace z doby výstavby budovy školy v papírové podobě
 - Dokumentaci stavební části stávajícího stavu nebo výkresy z výstavby objektu
 - Dokumentaci stávající technologie VZT
 - Dokumentaci silnoproud, slaboproud vč. AV techniky, scénického osvětlení a videoprojekce

V Havířově 5.6.2024

Ing. Anna Mikulová, dipl.spec.
ředitelka školy