

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10. 1. 2025

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 01379/2025/KA/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 04114/2025/KA/HDM

VYŘIZUJE: MVDr. Martina Danelová

TEL.: 596 397 258

E-MAIL: martina.danelova@khsova.cz

DATUM: 27. 1. 2025

Ing. Vladimír Slonka
Nádražní 20

702 00 Ostrava

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvkové organizace, se sídlem Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice, IČ 62331515, zastoupené na základě plné moci ze dne 18. 12. 2024 Ing. Vladimírem Slonkou, se sídlem Ztracená 231, 73934 Šenov, IČ 11193841, ze dne 10. 1. 2025, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Modernizace šaten“, Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Modernizace šaten“, Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvkové organizace, se sídlem Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice, IČ 62331515, zastoupené na základě plné moci ze dne 18. 12. 2024 Ing. Vladimírem Slonkou, se sídlem Ztracená 231, 73934 Šenov, IČ 11193841, ze dne 10. 1. 2025, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Modernizace šaten“, Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace je modernizace šaten. Šatny jsou umístěny v 1.NP v jedné z částí budov školy. Budou demontovány stávající kovové šatní kóje a cihelné příčky, omítky a obklady, nášlapná vrstva podlah a dotčené dveře. Vznikne jedna velká místnost šatny pro umístění cca 412 ks šatních kovových skříněk. Budou

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

nově osazeny dveře do severní obvodové stěny místnosti šatny a s tím spojené úpravy zpevněné plochy, budou osazeny další nové dveře do stávajících otvorů a provedeny nové vyzdívky příček. Bude provedena nová nášlapná vrstva dotčených podlah z keramické dlažby. Budou vyměněna a zredukováána stávající otopná tělesa, větrání upravované místnosti šatny bude nově řešeno pomocí rekuperace. Množství odváděného vzduchu v šatnách pro nárazové větrání 20 m³/hod na žáka bude 8200 m³/hod (splněno), vzduch bude přiváděn rekuperační jednotkou, která bude umístěna v novém stavu v místnosti č. 1.07 (technická místnost). Přívodní a odsávací potrubí je na sání a výdechu doplněno buňkovými tlumiči hluku. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen z fasády budovy, sání protidešťovou žaluzií s nástřikem RAL dle exteriéru, odvod výfukovým kusem s ukončením nad střešní atikou. Přívod vzduchu je veden z technické místnosti pod stropem šaten přiznaným čtyřhranným, popř. kruhovým spiro potrubím. Koncovými distribučními elementy budou na i odvodu čtyřhranné vyústky osazené přímo na potrubí. Pro zajištění bezporuchového chodu budou prováděny pravidelné prohlídky a čištění VZT zařízení a příslušenství v pravidelných intervalech. Do některých stěn budou osazeny nové protipožární větrací mřížky. Provedeny budou nové rozvody elektroinstalací, včetně svítidel. Místnost šatny je dostatečně osvětlena denním světlem přes velká fixní okna na severní a jižní straně. Je navrženo dostatečné umělé osvětlení řešených prostor. Osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel (lichtwerk !Sv.záv. opál optika EVG IP20) v patřičném krytí IP. Svítidla budou v zavěšené variantě tak, aby nedocházelo ke stínění potrubím VZT. Pro prostor šatny je navrženo osvětlení s intenzitou 200 lx. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno po 2 letech.

V projektové dokumentaci nebyla uváděna práce s azbestem.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Michaela Remešová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ostrava a Karviná
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, počet listů 1 (DZ)

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1