



ATRIS, s.r.o.  
Občanská 1116/18  
710 00 Ostrava

Váš dopis/ze dne :

Naše značka :

Vyřizuje/tel :  
Kostka/595042369

V Hlučíně, dne :  
12. 5. 2022

**Věc : Vyjádření ke stavebnímu řízení – Výstavba administrativní budovy Fontána, p.o., na parcelách č. 471/7, 471/2, 478, 477/1 v k.ú. Hlučín, ul. Dlouhoveská.**

**Vodovodní přípojka Pe D 32**

Administrativní budova bude napojená na stávající vnitřní areálový rozvod pitné vody příspěvkové organizace Fontána.

**Kanalizace splašková DN 160**

Odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace, která je ukončena centrální ČOV. Napojení bude provedeno do stávající areálové kanalizace příspěvkové organizace Fontána.

**Kanalizace dešťová**

Dešťové vody ze střechy budovy budou svedeny přes retenční nádrž o objemu 5,9m<sup>3</sup> s přepadem do stávajícího kanalizačního areálového rozvodu příspěvkové organizace Fontána. Nádrž slouží k zadržení přívalových dešťů ze střechy objektu a zachycena srážková voda bude částečně využita k zalévání zeleně na pozemku investora. Na dešťové kanalizační přípojce budou umístěny revizní šachty RŠ1, RŠ2. Vypouštěné srážkové vody z administrativní budovy podléhají zpoplatnění dle ceníku Vak Hlučín, s.r.o.

**Před záhozem přípojek a retenční nádrže, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.**



Vodovody a kanalizace Hlučín,  
s.r.o.  
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín  
IČ 25914685 DIČ: CZ25914685  
☎ 595 042 369, 603 206 048

  
Ing. Petr Schimánek  
jednatel Vak Hlučín, s.r.o.