



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
S	SPRCHOVÁ VANIČKA, ROZMĚRY 900 x 900 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY
V	ZÁVĚSNÝ VÝLEVK, VČETNĚ PLAST. MŘÍŽKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUŠŤ, SVISLÝ ODTOK
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST VYBAVENÍ
OH	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 100 L
KJ, VZT	KAZETOVÁ KLIMA JEDNOTKA, VZT JEDNOTKA, VIZ VZDUCHOTECHNIKA

POPIS:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
- — — — — NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

POZNÁMKA:

- K1 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
 - K2 - K5 KANALIZAČNÍ SVOD PRO ODVOD KONDENZÁTU
 - D1 - D4 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY
 - LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
 - SVP STŘEŠNÍ VPUŠŤ - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
 - RŠ1 - RŠ4 PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 425
 - AN RETENČNÍ NÁDRŽ
- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI
PROVÉST OSAZENÍM CHRÁNIČKY
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA
DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm

NÁZEV AKCE:

**VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY FONTÁNA**

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN
PARCELA Č.: 471/2, 477/1, 478

OBJEDNATEL:

**FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3,
748 01 HLUČÍN**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

Atis
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:

ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:

ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

KONTROLOVAL:

ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:

**KANALIZACE - PŮDORYS
ZÁKLADŮ**

MĚŘÍTKO: 1:75

DATUM: 03/2024

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).01