



**POZNÁMKA:**

- NÁDRŽ JE URČENA PRO ULOŽENÍ DO ZELEŇE S MOŽNOSTÍ POJEZDU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
- NÁDRŽ SE UKLÁDÁ NA PODKLADNÍ BETONOVOU DESKU min. TL. 200 mm
- UVAŽOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY 180 kPa
- VSTUP DO NÁDRŽE PRO PŘÍPADNÉ ČIŠTĚNÍ BUDE PO ŽEBŘÍKU Z NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU (HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK, PŘÍPADNĚ Z TAŽENÉHO KOMPOZITNÍHO PROFILU)
- VE VSTUPNÍM KOMÍNKU MUSÍ BÝT ZACHOVÁN MIN. PRŮCHOZÍ OTVOR 600 x 600 mm

NÁZEV AKCE:  
**VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ  
BUDOVY FONTÁNA**

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN  
PARCELA Č.: 471/2, 477/1, 478

OBJEDNATEL:  
**FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3,  
748 01 HLUČÍN**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
**BARBORA KYŠKOVÁ**  
VYPRACOVAL:  
**ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ**  
KONTOLOVAL:  
**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

**SO 01**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:

**DETAIL AKUMULAČNÍ NÁDRŽE**

MĚŘÍTKO: **1:50**

DATUM: **03/2024**

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.4.c).04**