



Poznámka:
Do rozváděče A-R-0.1 doplnit jističe pro nové jednotky VZT.

Napětová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

<div><div>BKB</div><div>metal</div><div>DESIGNING FUTURE</div></div>	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz		VYPRACOVAL/DRAWN BY VLADIMÍR HOCHMANN		
			KONTOLOVAL/CHECKED BY ING. JAROSLAV HOLÁŘ		
			VEDOUCÍ PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. DANIEL RYBA		
			TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMSSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.		
INVESTOR	Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.				
PROJEKT/PROJECT	Rekonstrukce cvičné kuchyně	DATUM/DATE	12/2021		
		STUPEŇ/PHASE	DSP + DPS		
		MĚŘÍTKO/SCALE	---		
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika	JEDNOTKY/UNITS	mm		
		FORMÁT/FORMAT	A3		
		POČET A4/NO. OF A4	2		
		ZAKÁZKA/CONTRACT	21-4925-01		
NÁZEV/TITLE	Úprava rozváděče A-R-0.1 - přehledové schéma		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER		REV.
			BKB-3-6339		