



LEGENDA SILNOPROUDU

- ▣ stěnový vypínač, kabely vč. přívodů zapuštěné ve zdi !
- volný konec 230V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)
- volný konec 400V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)
- ▣ zásuvka 230V
- ▣ zásuvka 400V
- ⊗ vývod pro ochranu pospojováním (u strojů dle průřezu přívodního vodiče)
výška vývodu + 100 mm (jinak dle přívodního kabelu)
takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/230V/+1200mm)
zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.
příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu
- ⊗ zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.
příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu
- průřez kabelu k vypínači volit přesně na předepsaný příkon,
- kabel z vypínače volit typ CGSG v ochranné trubce
- pro chladicí zařízení nenavrhovat proudové chrániče
- pro topivé stroje navrhnout jističe charakteristiky typu "C"
- V Stěnový vypínač 230 nebo 400V
- KV Volný konec vedoucí z vypínače (pod omítkou k požadovanému vyústění)
- KJ Volný konec vedoucí z rozvaděče
- Z Zásuvka 230 nebo 400V
- KJ +600mm
12V, 50Hz / 0,007kW
V místě odběru min. 8,1V
Zemnicí vodič na +550mm
Rozvody 12V z centrálního trafá (příp. více ks)
Trafo 230V/12V i rozvody 12V dodávky silnaproud

BKB

metal

DESIGNING FUTURE

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava, Česká republika

www.bkbmetal.cz

VYPRACOVAL/DRAWN BY

KONTRLOVAL/CHECKED BY

VEDOUČÍ PROJEKTU/PROJECT MANAGER

VLADIMÍR HOCHMANN

ING. JAROSLAV HOLÁŘ

ING. DANIEL RYBA

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.

INVESTOR	Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.		
PROJEKT/PROJECT	Rekonstrukce cvičné kuchyně	DATUM/DATE	12/2021
		STUPEŇ/PHASE	DSP + DPS
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika	MĚŘÍTKO/SCALE	1:75
		JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A2
		POČET A4/NO. OF A4	4
		ZAKÁZKA/CONTRACT	21-4925-01
NÁZEV/TITLE	Půdorys 1.NP - Kóty přístrojů pro gastro zařízení	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.
		BKB-2-11770	