


LEGENDA:



ZDIVO ŽELEZOBETONOVÉ
ZDIVO CIHELNÉ
PRAVDĚPODOBNĚ CP29
VYZDÍVKY POROBETON
PŘIZDÍVKY POROBETON

WC2 KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ
VESTAV. MODULU KOMBIFIX
SEDÁK POMALUSKLOPNÝ
OVL. DESKA 2-TLAČÍTKOVÁ

U1 UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 55,
STOJ. BATERIE, 2x ROH. VENTIL
UCPÁVKA KLIK / KLAK (3 KS.)
KRYT SIFONU (POLOSLOUP)

VÝLEVKA SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU,
NÁSTĚNNOU BATERIÍ Š.100
S DLOUHOU PÍPOU,
PLASTOVÁ MŘÍŽKA VÝLEVKY

S1 SPRCHOVACÍ MÍSTO 900X900 MM
SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
STAVITELNÁ VÝŠKA, DVEŘE V AL RÁMU
Z BEZPEČNOSTNÍHO TVRZENÉHO SKLA,
VE SKLE PÁS Z MLÉČNÉ FÓLIE Š. MIN. 0,5 M
PODLAHOVÝ NEREZ ŽLAB l= 800MM

POZNÁMKA ÚT:

PŮVODNÍ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO BUDE DEMONTOVÁNO A POTRUBÍ
NA TRASE K NĚMU DEMONTOVÁNO AŽ PO ODBOČKU VYVEDENOU
Z SDK OPLÁŠTĚNÍ.
V NOVÉ UMYVárnĚ BUDOU PROVEDENY KPL. NOVÉ ROZVODY
VYTÁPĚNÍ, KTERÉ BUDOU NAPOJENY Z LEŽATÉHO ROZVODU POD
SDK KUFREM NA NOVÉ ARMATURY KK.
NOVÉ NAPOJENÍ BUDE OSAZENO PLNOPRŮTOKOVÝMI KULOVÝMI
KOHOUTY.
POTRUBNÍ MATERIÁL BUDE ATESTOVANÝ Cu V DIMENZÍCH d22x1,0
A ODBOČKY 15x1,0mm.
ODBOČKY K OTOPNÝM TĚLESŮM d15x1,0mm.
ROZVODY BUDOU PO CELÉ SVĚ DÉLCE PŘÍZNÁNY A UKOTVENY
ZHUŠTĚNÝMI TRMENY KE ZDIVU. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM
NA LEHKÉ KOVY A VRCHNÍM BÍLÝM LAKEM. (ZDIVO JE PRAVDĚPODOBNĚ
ŽELEZOBETONOVÉ SOUSEDNÍHO CO KRYTU).
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU TRUBKOVÁ - KOUPELNOVÁ ŠÍŘKY 750 MM
A VÝŠKY 1500 MM S VÝKONEM 930W/KUS (3 KS.)
TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI VENTILY S HLAVICÍ,
NA ZPÁTEČCE S REGULOVATELNÝM ŠROUBENÍM.
NA POSLEDNÍM TĚLESE V SESTAVĚ BUDE OSAZEN AUTOMATICKÝ
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL NAMÍSTO ORIGINÁLU.

- ROZVODY VYTÁPĚNÍ Cu d 15-22 x 1,0 mm (PŘÍVODNÍ POTRUBÍ)
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ Cu d 15-22 x 1,0 mm (CIRKULAČNÍ ZPĚTNÉ)
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZDRAVOTECHNIKY K DOPOJENÍ
- TRASA URČENÁ K DEMONTÁŽI VČ. OTOPNÉHO TĚLESA

GPS: 49.8689047N, 18.5300683E



VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		KONTOLOVAL:			PARÉ:		
IVO VRÁTNÍK		FRANTIŠEK ŠEBELA		FRANTIŠEK ŠEBELA					
NÁZEV - STAVBA :				PŘÍLOHA - NÁZEV :					
ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ				VYTÁPĚNÍ			FORMÁT :		2 x A4
							MĚŘÍTKO :		1 : 25
							DATUM :		2/ 2025
MÍSTO STAVBY :		INVESTOR :		PŘÍLOHA ČÍSLO :		STUPEŇ PD :		DSP	
U Bažantnice 1564/15 Karviná-Nové Město		NOVÝ DOMOV p. o. U Bažantnice 1564/15 Karviná - Nové Město		D.1.2.2.1 - 4		ARCHIVNÍ Č. :		250103/ Vra	
						ČÁST PD :		VYTÁPĚNÍ	