

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Viliam Šoltýs
Nemotice 40
683 33 Nemotice

Značka: 9773/V021250/2024/KU
ID stavby: 337305041

Ostrava, dne: 6.9.2024

Věc: **VENKOVNÍ UČEBNA FRÝDEK-MÍSTEK, parc. č. 1951/20, k.ú. Místek**
Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 14.6.2024 pod zn.: 9773/V016938/2024/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu venkovní učebny na pozemku parc. č. 1951/20, k.ú. Místek. Venkovní učebna je z jednoduché dřevěné konstrukce rozměrů cca 10,11 x 6,61 m s pultovou střechou. Učebna obsahuje prostor pro výuku a dva sklady učebních pomůcek. Jedná se o jednoduchý objekt, který je montovaný z dřevěných prvků. Počet žáků se nemění.

Jako hygienické zázemí učebny budou vyžity stávající hygienické zařízení v prostorách základní školy. V objektu je navržen pouze dřež pro umývání učebních pomůcek. Je navržen vnitřní rozvod vody a vnitřní rozvod splaškové kanalizace, který je napojen z objektu ZŠ.

Základní škola a mateřská škola, Pionýrů 2352 nemá vlastní přípojku vody a kanalizace. Je napojená na areálový vodovod a kanalizace a využívá přípojku Střední školy řemesel, Pionýrů 2069.

Dešťové vody ze střechy objektu venkovní učebny budou odvedeny do nadzemní nádrže na dešťové vody s objemem 1m³. Dešťová a povrchová voda zachycena v jímce bude využívána pro zahradnické účely a pro účely výuky hospodaření s dešťovými vodami. Vzhledem k malé ploše střechy objektu bylo navrženo plošné vsakování dešťové vody po povrchu terénu s následnou evapotranspirací.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1951/20, k.ú. Místek nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Realizací výše uvedené stavby **budou dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s.** a to zásahem do vnitřních rozvodů vody a vnitřních rozvodů kanalizace ze stávající vodovodní a kanalizační přípojky Střední školy řemesel, Pionýrů 2069.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.
- V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Při křížení s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet

Značka: 9773/V021250/2024/KU

odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 36

Ing. Hana Vyškovská
teamleader oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.