



Záměr: Z/2024/93844
Řízení: R/2024/83124
Č.j.: R/2024/83124/2

Dne: 17.12.2024

Úřad: Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 724/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
w8pai4f

Adresát:
Jaromíra Juríková
Nádražní 422
79326 Vrbno pod
Pradědem

Vyřizuje: Bc. Barbora Kochanová, DiS.
Tel:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad (dále jen „dotčený orgán“), obdržela dne 12. 12. 2024 od Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvkové organizace, IČ:00852619, se sídlem: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zastoupené na základě plné moci ze dne 26. 11. 2024 zmocněncem Jaromírou Juríkovou, IČ: 74515977, se sídlem: Nádražní 422, 793 26 Vrbno pod Pradědem



na stavbu nazvanou: „Rekonstrukce boční kamenné zdi“ žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu.

Dotčený orgán vydává pro účely povolení záměru ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), následující **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** dotčeného orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

S projektovou dokumentací na stavbu „Rekonstrukce boční kamenné zdi“

s o u h l a s í.

Odůvodnění

Na základě žádosti Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvkové organizace, IČ:00852619, se sídlem: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zastoupené na základě plné moci ze dne 26. 11. 2024 zmocněncem Jaromírou Juríkovou, IČ: 74515977, se sídlem: Nádražní 422, 793 26 Vrbno pod Pradědem na stavbu nazvanou: „Rekonstrukce boční kamenné zdi“ žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce boční kamenné zdi“ posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále též jako „KHS MSK“), jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Stavba zahrnuje rekonstrukci boční kamenné opěrné zdi, která se nachází na pozemcích č. 2/1, 10, 12 a 14 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem. Opěrná zeď slouží k zajištění svahu a vytvoření komunikačního koridoru mezi budovou dětského domova a svahu sousedního pozemku.

Stávající opěrná zeď je v havarijním stavu, charakterizovaném rozvolněnými spárami, vybočením z vertikálního směru a lokálním vypadáváním kamenů.



Chybí odvodnění a stav je zhoršen průnikem kořenů náletové vegetace. Dle provedeného stavebně technického průzkumu jsou poruchy konstrukce opěrné zdi jsou klasifikovány jako poruchy významné, kdy je podstatně snížena bezpečnost a užitná jakost konstrukce.

Nové provedení zdi bude částečně respektovat původní materiálové řešení a vzhled, kdy čelo a hlava zdi bude obložena původním kamenem. Nově navržená stěna bude monolitická, betonová v tl. 300 mm. Kamenný obklad bude doplněn o kvalitní spárování a konstrukční

prvky zajišťující dlouhodobou stabilitu a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Založení zdi se uvažuje v úrovni -1,5 m pod upraveným terénem na parcele č. 12. Založení je nutné koordinovat dle založení stávajícího objektu dětského domova. Hloubka základové spáry by měla být do úrovně založení stávajícího objektu dětského domova.

Opěrná zídka je navržena ve dvou výškových úrovních, tak aby byla vždy zajištěna výška hlavy zdi v úrovni minimálně 900 mm nad okolním terénem na p. č. 10. Jednotlivé výšky zdi jsou 2,482 a 2,780 m na úrovni upraveného terénu na p. č. 12.

V rámci rekonstrukce zdi dojde k rozšíření stávajícího koridoru mezi zdí a stávajícím objektem na šířku 1,2 m a bude tak možno tento koridor využívat i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento koridor spojuje přes branku severní veřejné prostranství s plochami za objektem Dětského domova. Celá opěrná zeď se dělí na jeden úsek, celková délka je 20,11 m.

V rámci stavby dojde pouze k provedením výkopů pro provedení bednění a provedení samotné

realizace zídky. Tyto výkopy budou následně zasypány a terén bude srovnán do původního stavu.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 160/2024 Sb., o



hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin.

Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Mgr. Jakub Musálek