VENKOVNÍ POSILOVACÍ PRVKY WORKOUTU

PODROBNÝ POPIS VIZ.OBECNÉ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ
(KOTVENO DO 16ks BET.ZÁKLADŮ 500/500/1050mm a 11ks BET.ZÁKLADŮ 500/500/800mm
- upřesněno dodavatelem před zahájením stavby)

BEZPEČNOSTNÍ DOPADOVÉ PLOCHY MUSÍ SPLNIT POŽADAVKY ČSN EN 1177 (HIC 1000)

① HLAVNÍ WORKOUTOVÁ SESTAVA (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 2,2m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

② SEDY - LEHY (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 1m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

③ BRADLA (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 2,2m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

④ STÁLKY VYSOKÉ (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 1m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

⑤ STÁLKY MALÉ (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 0,6m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

⑥ STÁLKY MALÉ (PODROBNÝ POPIS UVEDEN V OBECNÉ SPECIFIKACI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ) 0,6m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000

VÝŠKOVÉ POMĚRY
celýplošné rozdělí skoku do dálky (u bet.obrubníku)

BET.OBRUBNÍK (UM.POVRCH)	+0.14
PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA (Ø 30mm)	+0.13
UPRAV.PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.10
ZEMNÍ PLÁŇ (výkop)	-0.20


2370/8
2370/7
OBJEKT ŠKOLY
OBJEKT ŠKOLY
OBJEKT ŠKOLY
OBJEKT ŠKOLY
VÝŠKOVÉ POMĚRY
v ploše menších prvků workout.hřiště (u bet.obrubníku)
BET.OBRUBNÍK (UM.POVRCH) +0.15
PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA (Ø 30mm) +0.14
UPRAV.PODLOŽÍ (Ø 300mm) +0.11
ZEMNÍ PLÁŇ (výkop) -0.19
v ploše menších prvků workout.hřiště (u bet.obrubníku)
BET.OBRUBNÍK (UM.POVRCH) +0.15
PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA (Ø 50mm) +0.14
UPRAV.PODLOŽÍ (Ø 300mm) +0.09
ZEMNÍ PLÁŇ (výkop) -0.21
v ploše menších prvků workout.hřiště (u bet.obrubníku)
BET.OBRUBNÍK (UM.POVRCH) +0.15
PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA (Ø 50mm) +0.14
UPRAV.PODLOŽÍ (Ø 300mm) +0.09
ZEMNÍ PLÁŇ (výkop) -0.21
v ploše menších prvků workout.hřiště (u bet.obrubníku)
BET.OBRUBNÍK (UM.POVRCH) +0.15
PRUŽNÁ PODKLADNÍ VRSTVA (Ø 30mm) +0.14
UPRAV.PODLOŽÍ (Ø 300mm) +0.11
ZEMNÍ PLÁŇ (výkop) -0.19
POZNÁMKA
prostor dopadiště bude i stáv.svažitý terén
napojit do stáv.bet.RŠ
navrtávkou s pryžovou vložkou
odkop svahu
70m2 x prům 0,25m
tzn.17,5m3
BET.VRHAČSKÝ KRUH (vč.ocel.obruče a zarážecího břevna)
KONTROLNÍ PVC ŠACHTA
KANALIZACE PVC DN 200mm (spád 1%)
PŘÍPOJKA VNITŘNÍ
KONTROLNÍ PVC ŠACHTA
stáv.kanalizace
stáv.vpusť (napoj.stř.svodu)
stáv.vpusť (napoj.stř.svodu)
stáv.zrušený a nefunkční vnitroareál.vodovod
stáv.kanalizace
stáv.okap.chodník
stáv.okap.chodník
stáv.RŠ
stáv.RŠ
stáv.RŠ
stáv.RŠ
stáv.kanalizace
stáv.vodovod
stáv.vodovod
stáv.vodovod
stáv.zrušený a nefunkční vnitroareálový vodovod
stáv.vpusť
stáv.bet. obrubník
stáv.bet.obrubník
stáv.bet.obrubník
stáv.bet.obrubník
stáv.bet.obrubník
stáv.vpusť
stáv.kanalizace
stáv.RŠ
stáv.sloup a svítidlo VO
stáv.podz.rozvody VO
stáv.podz.rozvody VO
stáv.sloup a svítidlo VO
stáv.asf.vnitroareálová komunikace
stáv.vodovod
stáv.plynovod
stáv.kanalizace
stáv.sdělovací sloup
stáv.sdělovací sloup
stáv.brána
stáv.sdělovací sloup
stáv.sdělovací sloup
stáv.sdělovací sloup