




LEGENDA

V.1  **RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200 mm–**
MAX.PRŮTOK 970 m3/h, 2720 ot./min.,AKUSTICKÝ TLAK max.60 dB
SKŘÍŇ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, OBĚŽNÉ KOLO PLASTOVÉ, KRYTÍ IP44
SPÍNÁNÍ HYGROSTATEM

V.2  **TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU NAPŘ. KE 200**
PRŮTOK DO 200m3/h
VČETNĚ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO KROUŽKU
REGULAČNÍ NASTAVENÍ PRŮTOKU DLE ÚDAJŮ VE VÝKRESE

V.3  **TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU NAPŘ. KE 125**
PRŮTOK DO 100 m3/h
VČETNĚ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO KROUŽKU
REGULAČNÍ NASTAVENÍ PRŮTOKU DLE ÚDAJŮ VE VÝKRESE

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	OBKLADY
01	UMÝVÁRNA	12,15	KD	ŠO,KO	ŠO	KO–V.2200
02	ÚKLID	1,70	KD	ŠO,KO	ŠO	KO–V.1500
03	CHODBA, SCHODIŠTĚ	NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU – NEŘEŠÍ SE				
04	TĚLOCVIČNA	NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU – NEŘEŠÍ SE				
05	NÁŘADÍ	NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU – NEŘEŠÍ SE				
06	ŠATNA	NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU – NEŘEŠÍ SE				

04
TĚLOCVIČNA

05
NÁŘADÍ

01

03
CHODBA, SCHODIŠTĚ

06
ŠATNA

SVĚTLÁ VÝŠKA PROSTORU = 3,31m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467		<div></div>	
PROJEKTANT SPECIALISTA : LENKA JERAKASOVÁ TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					
INVESTOR: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794 příspěvková organizace Jana Palacha 794 735 81 Bohumín IČO: 623 31 205					
STAVBA: k.ú. Nový Bohumín, parcela č. 1485/1 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ U TĚLOCVIČNY				DATUM: 05/2025	
				FORMÁT: A3	
				STUPEŇ: DPS	
OBJEKT:				ČÍSLO PARÉ: <div></div>	
ČÁST: D.1.2.3 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - VZDUCHOTECHNIKA					
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS - VÝŘEZ				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 502