



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 29-06-2021

Naše zn.: 3.1/8025/7607/21/Dan

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Datum: 19-07-2021

Pan

Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk

Holubova 2076/9

703 00 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Experimentální soběstačný dům SŠE Ostrava

Katastr : Moravská Ostrava

Ulice : Gajdošova

Parcela : 2922/25

Investor : SŠE Ostrava, Na Jízdárně 423/30, Ostrava

Předložená dokumentace řeší stavbu experimentálního soběstačného domu, který bude sloužit jako modelová učební pomůcka.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Odběr pitné vody bude realizován ze stávajícího areálového rozvodu napojením za fakturačním vodoměrem. Předpokládané množství odebírané pitné vody bude  $Q_{\max} = 0,83 \text{ l.s}^{-1}$ .
4. Splaškové vody z objektu budou odváděny stávající areálovou kanalizací.
5. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch stavby budou odváděny do vsaku na pozemku investora, který nebude napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Strana 1



6. Poklopy vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek včetně přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
7. Oplocení, okrasné keře, opěrné zdi, vzrostlé dřeviny, reklamní panely, mobiliář, vlajkové stožáry, základové konstrukce sloupů, dopravních značek, atd. budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením § 153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které nejsou písemně odsouhlaseny našim vyjádřením a uvedeny v námi odsouhlasené dokumentaci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně řešeny s příslušnými provozními středisky naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodárenských zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.
3. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů, ke kontrole před záhozem, k závěrečné kontrolní prohlídce a ke kolaudaci.  
☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, 511 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411
4. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.

Platnost vyjádření je 2 roky.



**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Nádražní 28 / 3114 ©  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Daniec  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace  
CO: MMO

Strana 2







