

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Odvětrávání výtahů monoblok Orlová II“

Zadavatel: **Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem Vydmutchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Dotaz:

- v PD profes silnoprůd, zpracované firmou Mar Desing je ve schématu rozváděče RV (výkres D.1.4.2.-02) nejasnost v zapojení na listu č.4. Domníváme se, že je potřeba výkres zapojení doplnit nebo opravit.

Odpověď:

Ano, zadavatel souhlasí s tím, že schéma zapojení rozváděče RV na listu č. 4 bude v rámci projektové dokumentace elektro doplněno.

Na základě výše uvedené skutečnosti zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena do 08. 09. 2025 do 8 hod.

V Karvině dne 27. 08. 2025