

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

VBS projekce s.r.o.  
St. bo ice 105  
74751 St. bo ice

Automatický systém  
Zna ka: 9773/V016908/2024/AUTOMAT  
ID stavby: 337305025

Ostrava, dne: 14.6.2024

V c: **Demolice DM\_M sto Albrechtice**

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu zám ru (neslouží jako stanovisko pro vydání  
územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Realizací stavby "Demolice DM\_M sto Albrechtice", dle Vámi vyzna ené zájmové lokality (viz zakres ešeného  
území v p iložené situaci) nedojde ke kolizi se stávajícím za ízením v majetku, p ípadn v provozování SmVaK  
Ostrava a.s.


S navrhovanou výše uvedenou stavbou, která má být umis ována dle Vámi zadaného polygonu, souhlasíme.

Pokud je v rámci stavby rovn ž požadováno napojení na vodovod nebo na kanalizaci sd lujeme, že napojení na  
za ízení v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s. není možné – ve Vámi vyzna eném zájmovém  
území a v jeho nejbližším okolí se za ízení v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s. nenachází.

Pokud i p es výše uvedené, je uvažováno s napojením na vodovod nebo kanalizaci v majetku, p ípadn v  
provozování SmVaK Ostrava a.s., doporu ujeme podat novou žádost o vyjád ení prost ednictvím  
(www.smvak.cz), ve které vyzna te v tší plochu polygonu zájmového území, abychom Vám mohli sd lit, zda se v  
širší oblasti nachází za ízení SmVaK Ostrava a.s. vhodné pro napojení Vašeho stavebního zám ru. V takovém  
p ípad je nutné žádost doplnit o typ a po et objekt ur ených k napojení na vodovod, p edpokládanou pot ebu  
vody v hodnotách Qh v l/s (p íp. v m<sup>3</sup>/h), Qmax v l/s; Qpož v l/s, v etn po tu navržených nadzemních podlaží.  
Pro sd lení možnosti napojení na kanalizaci je nutné doplnit do žádosti informace o p edprodáváném množství a  
kvalit vypoušt ných odpadních vod. Upozor ujeme, že deš ové vody ze všech navrhovaných objekt , je nutné  
p ednostn ešit mimo kanalizaci v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

P íloha: situace Vámi vyzna eného zájmového území