



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Decentralizace chladíren stravovacího provozu
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/6/decentralizace chladíren
EZAK:	P26V00000045

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 19. 3. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Technický dotaz k položkovému rozpočtu.

1/ Kondenzační jednotky

KJ A CNT6224 / KJ A CNEK 6215 / KJ A CNEK6217GK

nejsou běžně dostupné asi se jedná o zakázkové jednotky – mohou být nahrazeny výkonovým ekvivalentem ?

2/ Výparníky

MA2ED / MA4ED

nejsou běžně dostupné – mohou být nahrazeny ekvivalentem ?

3/ Expanzní ventil SANHUA RFKH03

čínský expanzní ventil pro chladivo R404/R507 – tyto chladiva jsou od 1. 1. 2025 zakázány pro nové instalace.

Nové instalace musí být od 01. 01. 2025 dodávány s chladivou které mají GWP menší než 750 a to tyto komponenty neumožňují.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že pokud se v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách vyskytují odkazy na konkrétní výrobky, obchodní názvy, značky nebo výrobce, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a kvality.

Tyto odkazy jsou uvedeny jako příklad požadovaných technických a kvalitativních parametrů.

Zadavatel připouští nabídnutí i jiných technických řešení, která jsou kvalitativně a funkčně rovnocenná nebo lepší.

Dodavatel je v takovém případě povinen ve své nabídce jednoznačně prokázat, že jím navržené řešení splňuje veškeré požadavky zadavatele, zejména prostřednictvím technických listů, certifikátů nebo jiných relevantních dokladů.

Zadavatel dále uvádí, že na základě výše uvedených dotazů přistoupil k úpravě přílohy č. 5 – Položkový rozpočet.

Upravená příloha č. 5 reflektuje skutečnost, že některé položky byly v původním znění specifikovány příliš konkrétně, zejména prostřednictvím obchodních názvů. Tyto odkazy byly upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům zadávací dokumentace a umožňovaly nabídku rovnocenných řešení.

Tímto se mění příloha č. 5 – Položkový rozpočet, přičemž zadavatel současně poskytuje její aktualizované znění.

Každý účastník je povinen ve své nabídce použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci a v návrhu smlouvy o dílo je uvedena nutnost souladu s EN224/573 – tato norma neexistuje. Bylo asi myšleno EN 2024/573.

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu dodavatele uvádí, že v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo byl nesprávně uveden odkaz na normu EN224/573, která neexistuje.

Tato skutečnost vznikla nedopatřením na straně zadavatele. Zadavatel se za tuto administrativní chybu omlouvá.

Správně má být uvedena norma EN 2024/573.



Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **8. 4. 2026, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 23. 3. 2026

Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek

