

## **Technické parametry pro zadání zakázky „Oprava hromosvodu a výměna střešní krytiny objektu ZUŠ Fulnek, Kostelní 110“**

### **Jedná se o následující práce:**

#### **1) Výměna střešní krytiny:**

- demontáž stávající krytiny (vláknocementová šablona),
- případná výměna části poškozeného bednění,
- případná výměna poškozených klempířských prvků,
- nová střešní krytina, montáž dle předpisu výrobce, včetně všech doplňků, s ohledem na budoucí možnost provedení obytného podkroví,
- podle předběžného vyjádření Odboru státní památkové péče je požadována skládaná vláknocementová šablona, barva antracit, kosočtvercový tvar, tzv. „Francouzské“ krytí
- zajištění Závazné stanoviska příslušného Odboru státní památkové péče a Stavebního úřadu.

#### **2) Oprava stávajícího hromosvodu:**

- oprava stávajícího hromosvodu, uvedení do souladu s normou ČSN EN 62305 (viz zpráva Řízení rizik), revize nového stavu.

#### **3) Projektová dokumentace:**

- projektová dokumentace na výměnu střešní krytiny, včetně vyjádření příslušných orgánů státní správy,
- projektová dokumentace nového hromosvodu.

Fotodokumentace stávajícího stavu:





V Ostravě, 10.3. 2025