




LEGENDA

 ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA KOMPLET VČ. ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
CERTIFIKOVANÁ DLE EN54-16 A EN54-4

 NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR DLE EN54-24
6W @ 100V, BÍLÝ, EVAC SVORKOVNICE


 NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR DLE EN54-24 do vlhkého prostředí
6W @ 100V, BÍLÝ, EVAC SVORKOVNICE

 VEDENÍ K REPRODUKTORŮM -kabel s funkční schopnosti při požáru
TYP: PRAFlaDur 2x1,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d1

 VEDENÍ K MIKROFONU -slaboproudý kabel s funkční schopnosti při požáru
TYP: PRAFlaGuard FTP4x2x0,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d1

 Požární kabelový žlab

POZNÁMKA
KABELOVÉ ROZVODY K REPRODUKTORŮM EVR NAVRŽENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI SYSTÉMU PŘI POŽÁRU TYPU: PRAFlaDur 2x1,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d1.
VŠECHNY KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU JSOU ULOŽENY NA ÚLOŽNÉ (ZÁVĚSNÉ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI MINIMÁLNĚ 30 MINUT (P30-R).
PROVEDENÍ EVR MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ EVR!
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EVR ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52 ED.2.

KRESLIL	ŠPAČEK			MARTIN ŠPAČEK	VÝTISK č.
ZPRACOVAL	ŠPAČEK			Protipožární a bezpečnostní systémy tel.+420 776 080 048; IČO:49563491 e-mail: slaboproudy@outlook.com	
INVESTOR	Domov Duha p. o. Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín			DRUH DOK. DPS	
AKCE	NÁVRH EVAKUAČNÍHO ROZHLASU DOMOV DUHA, BEZRUČOVA 419/20, 741 01 Nový Jičín			DATUM 05/2026	
ČÁST DOKUMENTACE	Evakuační rozhlas (ERO)			FORMÁT 4x A4	
				MĚŘÍTKO ---	
				ZAK. ČÍSLO 2026/07	
NÁZEV VÝKRESU –PŮDORYS 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU ERO-03	
				POŘAD. ČÍSLO 03	