

**Stavba:** Rekonstrukce Klinických laboratoří  
 k.ú. Třinec, Dolní Lištná  
 Kaštanová 268, Třinec  
**Zak.č.:** 25-08-11  
**Investor:** Nemocnice Třinec

Poznámka: prostory jsou brány kumulativně dle jejich charakteru a využití

MISTNOST	UCEL MISTNOSTI		PROSTOR	TRIDA VLIVU	POZNAMKA
	<b>2.PP</b>				
101	Chodba - čekárna		vnitřní/inside	1	
102	WC imobilní		vnitřní/inside	1	
103	Odběrová místnost		vnitřní/inside	2, AD2, AD4	4
104	Pohotovost		vnitřní/inside	1	
105	Centrifugy		vnitřní/inside	2, AD2, AD4	4
106	Příjem		vnitřní/inside	2, AD2, AD4	4
107	Močová linka		vnitřní/inside	2, AD2, AD4	4
108	Úprava vody		vnitřní/inside	2, AD2, AD4	3

#### Venkovní objekty

MIST.	UCEL MISTNOSTI		PROSTOR	TRIDA VLIVU	POZNAMKA
1	Venkovní plochy, střecha	ZVLAST NEBEZPEČNE	venkovní/outside	6,AD4	IPx4

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2 mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, AD3, AD4 a AD5 posuzovány jako prostory NEBEZPEČNÉ, pokud se zařízením manipuluji osoby bez elektrotechnického vzdělání.

Význam symbolů:

- 1 Vnější vlivy se z hlediska ČSN 33 2000-5-51 považují za normální
- 2 Ostatní vlivy se z hlediska ČSN 33 2000-5-51 považují za normální
- 3 Vnější vlivy AD4 ve sprchové kabině, sprchách a umývárkách  
V prostoru místností se elektroinstalace řídí ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Určení zón je pak dáno přílohami.  
Uvedené vnější vlivy AD2 a AD4 platí v zónách 0 až 3 dle uvedených příloh.  
U úklidových místností platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2, a z ní vyplývající podmínky pro instalaci. Pouze ve vymezeném prostoru platí AD2.
- 4 Veškeré činnosti a manipulace provádí pouze seznámený a proškolený personál.

Velikosti ochranných prostorů jsou dány dodavatelskou dokumentací daných zařízení.

- 6 V dotčených venkovních prostorách platí toto třídění vnějších vlivů:  
AA3, AA4, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1,  
AN1, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA5, BC3, BD1, BE1