

Nemocnice Třinec – Rekonstrukce klinických laboratoří

1.2.0.4.1 Laboratoře

D.1.2.5 Silnoproudá elektroinstalace NN

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Technicko - obchodní specifikace č. 1

Rozvaděč RSZ02

In= 63A

3PEN 50Hz 400/230V/TN-S

Ik = 10 kA

Název	Počet	J	
Typová rozvodnice plastová 900/1200/250mm, IP31/20 RAL 9010 znástěnná	1	ks	0 Kč
Vypínač 63A/3p	1	ks	0 Kč
Jistič 2A/1/B	2	ks	0 Kč
Jistič 25A/3/C	1	ks	0 Kč
Jistič 32A/3/C	1	ks	0 Kč
Jistič 40A/1/C	1	ks	0 Kč
Jistič 40A/3/B	1	ks	0 Kč
Jistič 50A/1/C	1	ks	0 Kč
Jistič 63A/1/C	1	ks	0 Kč
Přepínač By-Pass 63A 4p	2	ks	0 Kč
Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 16A/2/B, "A"	7	ks	0 Kč
Signálka zelená na dveře IP44, U=230V	2	ks	0 Kč
Přepět'ová ochrana tř. "T2", modulová	4	ks	0 Kč
Demontáž původního rozvaděče	8	hod	0 Kč
Zajištění náhradního zdroje o výkonu 25kVA jednofázově včetně napojení a zprovoznění	12	hod	0 Kč
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	1	kpl	0 Kč
Úprava ranžírovací skříně včetně výrobní dokumentace	1	sada	0 Kč
Revize	10	hod	0 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

Celkem**bez DPH****0 Kč**