

Nemocnice Třinec – Rekonstrukce klinických laboratoří

1.2.0.4.1 Laboratoře

D.1.2.5 Silnoproudá elektroinstalace NN

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Technicko - obchodní specifikace č. 1

Rozvaděč RS02N

MDO	In= 63A	3PEN 50Hz 400/230V/TN-S
DO	In= 40A	3PEN 50Hz 400/230V/TN-S
VDO	In= 63A	1PEN 50Hz 230V/TN-S
	Ik = 10 kA	

Název	Počet	J	
Modulový zapuštěný 600/1600/150mm rám s pouzdem	1	ks	0 Kč
IP31/20 RAL 9010 zapuštěná oplechovaná vložka s dveřmi a krycím panelem			
Vypínač 63A/3p	3	ks	0 Kč
Jistič 6A/1/B	7	ks	0 Kč
Jistič 10A/1/B	2	ks	0 Kč
Jistič 20A/1/C	1	ks	0 Kč
Jistič 25A/3/C	1	ks	0 Kč
Jistič 32A/1/B	1	ks	0 Kč
Jistič 32A/3/B	1	ks	0 Kč
Jistič 40A/3/B	1	ks	0 Kč
Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 10A/2/C, "A"	10	ks	0 Kč
Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 16A/2/B, "A"	20	ks	0 Kč
Propojky, svorky, pomocný materiál	1	kpl	0 Kč
Přepěťová ochrana tř. "T2", modulová	12	ks	0 Kč
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	1	kpl	0 Kč
Revize	16	hod	0 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

Celkem**bez DPH****0 Kč**