

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

VIAT s.r.o.
Lidická 700 / 19
60200 Brno

Značka: 9773/V002016/2026/OT
ID stavby: 047230

Ostrava, dne: 28.1.2026

Věc: **PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE OPAVA U BUDOVY L - parc.č. 2273/1, k.ú. Opava-Předměstí**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 26.1.2026 pod zn.: 9773/V001990/2026/AUTOMAT.

Popis záměru:

Předložená dokumentace řeší parkovací plochu v areálu nemocnice Opava u budovy I - parc.č. 2273/1, k.ú. Opava-Předměstí. Je navržena parkovací plocha o celkovém počtu 33 kolmých parkovacích stání o rozměru 2,50 m x 5,00 m (z toho dvě stání pro osoby se sníženou pohyblivostí), krajní stání budou rozšířeny o 0,25 m na 2,75 m.

Přístupová komunikace je navržena jako obousměrná, směrově nerozdělená o celkové šířce 6,00 m (mezi obrubami). Délka komunikace 55,97 m. Komunikace a parkovací stání budou ohraničeny betonovým silničním obrubníkem s převýšením 100 mm (50 mm v místech napojení stání na komunikaci). Ve středu plochy, bude obnoveno odvodnění pomocí vsakovací rýhy.

Součástí návrhu jsou i přístupové a manipulační chodníky. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50-2,05 m (mezi obrubami). Chodníky a chodníkové plochy, budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 do betonového lože C20/25N- XF3, tl. 150 mm.

KONSTRUKCE CHODNÍKŮ A CHODNÍKOVÝCH PLOCH:

Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/60	tl. 60 mm
Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8,	tl. 40 mm
Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32	tl. 200 mm
<u>Separční geotextílie 300g/m2</u>	
Konstrukce celkem:	tl. 300 mm

KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY :

Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/80	tl. 80 mm
Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8,	tl. 40 mm
(kamenná drť 4-8 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10 \cdot 10^{-4} \div 1.10 \cdot 10^{-5}$ m/s)	
Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32,	tl. 150 mm
Podkladní vrstva z ŠDA fr. 32/63	tl. 200 mm
<u>Separční geotextílie 300g/m2</u>	
Konstrukce celkem:	tl. 470 mm

KONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

Obrusná vrstva ACO 11+ (ACO 11 50/70).....	tl. 40mm
Postřík spojovací z asf. emulze 0.5 kg/m2	
Podkladní vrstva ACP 16+ (50/70).....	tl. 70 mm
Postřík infiltrační z asf. emulze 0.7 kg/m2	
Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA 0/32.GE.)	tl. 150
Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA 0/63.GE.)	tl. 200mm
<u>Separční geotextílie 300g/m2</u>	
Konstrukce celkem:	tl. 460 mm

Značka: 9773/V002016/2026/OT

Parkovací plocha je navržena na stávající travnaté ploše v rámci areálu nemocnice Opava.

Kolem parkovací plochy budou zřízeny dva retenční příkopy o celkovém objemu (retenční kapacita – 12,20m³). Do dna příkopy, bude umístěna vsakovací rýha – rýha vyplněná štěrkem fr. 16/32 mm, do rýhy bude rovněž umístěna perforovaná drenážní trubka DN 100. Celá rýha, bude obalena geotextilií 300g/m².

Výstavbou parkovací plochy, nedojde k navýšení množství srážkové vody spadlé na dotčenou plochu, ale pouze k odvedení srážkové vody do retenčních (vsakovacích) rýh, která budou zřízeny kolem plochy, případně do stav. uličních vpustí.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace na pozemku parc. č. 2273/1 v k. ú. Opava-Předměstí **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vnitřní kanalizace, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. Uvedená zařízení je nutno respektovat – viz Podmínky týkající se realizace stavby. Zákres těchto zařízení je v mapových podkladech pouze orientační, za účelem získání informace o jejich přesné poloze (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Při křížení s vnitřní kanalizací dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při souběhu s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 44



Mgr. Martina Koloničná
teamleader oddělení vyjádřování

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.