

2 x PLOCHÝ SLUNEČNÍ
PARAMETRY SLUNEČNÍHO KOLEKTORU:
PLOCHA APERTURY 2,31 m2
OPTICKÁ ÚČINNOST η_0 –0,812 (–)
LINEÁRNÍ SOUČINITEL a_1 –4,054 (W.m–2.K–1)
KVADRATICKÝ SOUČINITEL a_2 –0,014 (W.m–2.K–2)

OSAZEN NA PLOCHÉ STŘEŠE ŘEŠENÉHO OBJEKTU
NA PODKLADNÍ TROJÚHELNÍKOVÉ KONSTRUKCI SE SKLONEM 30°
PODKLADNÍ KONSTRUKCE KOLEKTOROVÉHO POLE
ZATÍŽENA BETONOVÝMI PRAŽCI MIN. 580 kg

Obchodní označení výrobků slouží pouze jako kvalitativní ukazatel pro vybrání vhodného ekvivalentu.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Regulus spol. s r.o. a nesmí být bez souhlasu majitele poskytnuta stejně jako informace v ní obsažené dalším osobám

NÁZEV STAVBY

Vytápění a příprava TV
v eperimentálním soběstačném domě SŠE Ostrava

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, Praha, 143 00
tel. 241 764 506
fax. 241 773 296
e-mail:obchod@regulus.cz

VYPRACOVAL: Ing. Helena Křišíková, Ph.D.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Helena Křišíková, Ph.D.	VARIANTA: A	
INVESTOR: SŠE Ostrava Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava 702 00		STUPEŇ: DSP	DATUM: 04/2022
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ		FORMÁT: A 3	MĚŘÍTKO: 1 : 75
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY		ARCHIVNÍ ČÍSLO / PARÉ; ČÍSLO ZAKÁZKY: NP2021/75	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c.3